

en Assembly instructions
please keep

de Einbauanleitung
bitte aufbewahren

fr Notice de montage
veuillez conserver

it Istruzioni di Montaggio
si prega di conservarle

es Instrucciones de montaje
por favor, guardar

pt Instruções de montagem
por favor, guardar


nl Installatievoorschrift
s.v.p. bewaren

tr Montaj talimatları
lütfen saklayınız


ru Руководство по монтажу
пожалуйста, сохраните данное руководство

pl Instrukcja montażu
zachować


1




2




3



4



5





5a





6




7




7a





8




8 a



9



10



Read the appliance's instructions before installing and using.

The graphics in these Assembly instructions are given as a guide only. **The manufacturer is exempt from all liability if this manual's requirements are not complied with.**

Safety instructions

All installation, regulation and adaptation to other types of gas must be carried out by an authorised installation technician, respecting all applicable regulations, standards and the country's electrical and gas supply companies' specifications. It is recommended that you call our Technical Assistance Service for adaptation to other types of gas. Before you begin, turn off the appliance's electricity and gas supply.

This appliance has been designed for home use only. This appliance cannot be installed on yachts or in caravans. Before installing, you need to check that local distribution conditions (gas type and pressure) and the appliance's adjustment are compatible (see table I). The appliance's adjustment conditions are written on the label or the specifications plate.

This appliance can only be installed in a well-ventilated place in accordance with existing regulations and ventilation specifications. The appliance must not be connected to a combustion product evacuation device.

The supply cable must be attached to the unit to prevent it from touching hot parts of the oven or hob.

Appliances with electrical supply must be earthed.

Do not tamper with the appliance's interior. If necessary, call our Technical Assistance Service.

Before installing

This appliance is class 3 type, according to the EN 30-1-1 regulation for gas appliances: built-in appliance.

The units next to the appliance must be made of non-flammable materials. The laminated covering and glue for adhering it must be heat resistant. This appliance cannot be installed above fridges, washing machines, dishwashers or similar.

An oven must have forced ventilation to install a hob above it.

Check the oven's dimensions in its installation manual.

If an extractor fan is installed, you must follow the installation manual's instructions, always keeping a minimum vertical distance of 650 mm to the hob.

Preparation of kitchen unit (fig. 1-2)

Make an appropriate size cut in the work surface.

If the hob is electric or mixed (gas and electricity) and there is no oven below, place a non-flammable separator (e.g. metal or plywood) 10 mm from the

bottom of the hob. This will prevent access to the base of the hob.

If the hob is gas, it is recommendable to place the separator at the same distance.

On wood work surfaces, varnish the cutting surfaces with a special glue. This protects them from moisture.

Installation of appliance

Depending on the model, the adhesive seal may be factory-fitted. If this is the case, it should not be removed under any circumstances, since the adhesive seal prevents leaks. If the seal has not been factory-fitted, apply it to the underside of the hob. Fig. 3.

In order to fit the appliance into the kitchen unit, tighten each of the clips as indicated allowing them all turn freely. Insert and centre the hob.

Press the sides of the hob until it is supported around its entire perimeter. Turn the clips and tighten them fully.

The clips position depends on the thickness of the work surface. Fig. 4

Removal of hob

Turn off the appliance's electricity and gas supply.

Unscrew the clips and proceed in the reverse order to installation.

Gas connection (fig. 5)

The end of the inlet connection point of the gas hob has a 1/2" (20.955 mm) thread that allows for:

- fixed connection.
- connection using a flexible metal pipe (L min. 1 m - max. 3 m).

It is necessary to insert the watertight seal (034308) supplied between the manifold outlet and the gas supply.

You must prevent the pipe from coming into contact with moving parts of the kitchen unit being inserted (for example, a drawer) and prevent access to any spaces which might become obstructed. If you need to connect the gas supply horizontally, our Technical Assistance Service can supply you with an L-tube (code 173018) and a seal (code 034308).

France: substitute the factory-fitted L-tube for the accessory bag. Fig. 5a. Please remember to insert the seal.

Warning! If any connection is handled, check the seal.

The manufacturer is not liable for any connection leaking, after being handled.

Electric connection (fig. 6)

Check that the voltage and power of the appliance are compatible with the electrical installation.

The hobs are supplied with a power cable with or without a wall socket plug. Provide an omnipolar cut-off switch with a minimum contact separation of 3 mm (except for plug connections, if the user has access to it).

Appliances with plugs must only be connected to sockets that have earth wires correctly installed.

This appliance is type "Y": the supply cable can only be changed by the Technical Assistance Service and not

the user. The cable type and minimum cross-section must be respected.

Changing the gas type

If the country's regulations allow, this appliance can be adapted to other types of gas (see specifications plate). The components required for this are in the transformation kit supplied (depending on the model) available from our Technical Assistance Service. The following steps should be taken:

A) Change the nozzles (fig. 7-7a):

- Remove the pan supports, burner covers and diffusers.

- Change the nozzles using the spanner provided by our Technical Assistance Service with code 340847 (for double and triple flame burners code 340808), see table II, taking special care to ensure that the nozzle does not fall when it is removed from the burner or when fitted.

Ensure that it is completely tightened in order to guarantee the seal. Primary air adjustment is not necessary with these burners.

B) Adjust the taps

Set the control knobs to minimum. Remove the control knobs from the taps. Fig. 8. It has an outer seal. Simply press on this seal with the tip of a screwdriver to allow access to the tap adjusting screw. Fig. 8a.

Never remove the seal.

Adjust the minimum ring setting by turning the by-pass screw using a flat head screwdriver.

Depending on the gas to which your appliance is going to be adapted (see table III), carry out the corresponding action:

- A: firmly tighten the by-pass screws.
- B: loosen the by-pass screws until the gas flow from the burners is correct: when adjusting the control knob between maximum and minimum, the burner does not go out, nor is there a flame backdraught created.
- C: the by-pass screws need to be changed by an authorised engineer.
- D: do not touch the by-pass screws.

If the by-pass screw cannot be accessed, disassemble the grease splash tray, which is fixed to the rest of the hob using a clip and screw mounting system. The following steps must be taken to remove the grease splash tray:

- Remove all the burner covers, pan supports and control knobs.
- Loosen the screws on the burners.

Use the disassembly lever 483196 available from our Technical Assistance Service. To release the front clips, apply the lever to the area shown in figure 9. To assemble the grease splash tray again, proceed in the reverse order to removal.

It is important that **all** the seals are refitted to form a seal.

These devices are essential for the correct operation of the appliance as they prevent liquids and dirt from entering the appliance.

Refit the control knobs.

Never remove the tap spindle (fig. 10). In the event of a malfunction, change the whole tap.

Warning! After finishing, the sticker indicating the new type of gas must be placed close to the specifications plate.

de

Lesen Sie die Gebrauchsanweisung für das Gerät, bevor Sie es installieren und benutzen.

Die Abbildungen in dieser Anleitung dienen der Veranschaulichung.

Der Hersteller ist jeglicher Verantwortung enthoben, wenn die Bestimmungen dieses Handbuchs nicht eingehalten werden.

Sicherheitshinweise zu diesem Gerät

Alle Installations-, Regelungs- und Umstellungsarbeiten auf eine andere Gasart müssen von einem autorisierten Fachmann und unter Beachtung der jeweils anwendbaren Regelungen und gesetzlichen Vorgaben sowie der Vorschriften der örtlichen Strom- und Gasversorger vorgenommen werden.

Für Umstellungsarbeiten auf eine andere Gasart empfehlen wir, den Kundendienst zu rufen.

Stellen Sie vor der Durchführung jeglicher Arbeiten die Strom- und Gaszufuhr ab.

Dieses Gerät wurde ausschließlich für die Verwendung in Privathaushalten und nicht für die gewerbliche Nutzung entworfen. Dieses Gerät darf nicht auf Yachten oder in Wohnwagen eingebaut werden.

Überprüfen Sie vor der Installation des Geräts, dass die örtlichen Voraussetzungen (Gasart und -druck) und die Geräteeinstellungen miteinander kompatibel sind (siehe Tabelle I). Die Bedingungen für die Geräteeinstellung finden Sie auf dem Etikett oder Typenschild.

Dieses Gerät darf nur an einem ausreichend belüfteten Ort und nur in Übereinstimmung mit den für die Belüftung geltenden Bestimmungen und Richtlinien eingebaut werden. Das Gerät darf nicht an einen Schornstein oder eine Abgasanlage angeschlossen werden.

Das Netzkabel muss am Einbaumöbel gut befestigt werden, damit es nicht mit heißen Teilen des Backofens oder des Kochfeldes in Berührung kommen kann. Elektrische Geräte müssen immer geerdet werden.

Hantieren Sie nie im Inneren des Gerätes. Rufen Sie gegebenenfalls unseren Kundendienst an.

Vor dem Einbau

Dieses Gerät entspricht Klasse 3 gemäß EN 30-1-1 für Gasgeräte: Einbaugeräte. Die neben dem Gerät befindlichen Möbel müssen aus nicht brennbaren Materialien sein. Die Schichtwerkstoffe der Möbel sowie der sie zusammenhaltende Leim müssen hitzebeständig sein.

Dieses Gerät darf nicht über Kühlschränken, Waschmaschinen,

Spülmaschinen oder ähnlichen Geräten eingebaut werden.

Wenn Sie das Kochfeld über einem Backofen installieren, muss dieser über eine Zwangsbelüftung verfügen.

Überprüfen Sie die Abmessungen des Backofens in Ihrem Installationshandbuch.

Wenn eine Dunstabzugshaube angebracht wird, muss dies gemäß der Montageanleitung und immer unter Berücksichtigung eines vertikalen Mindestabstandes von 650 mm zum Kochfeld geschehen.

Vorbereitung des Küchenmöbels (Abb. 1-2)

Nehmen Sie in der Arbeitsfläche einen Ausschnitt mit den benötigten Abmessungen vor.

Wenn es sich bei dem Kochfeld um ein elektrisches oder gemischtes Kochfeld (Gas und elektrisch) handelt und sich kein Ofen darunter befindet, bringen Sie einen Zwischenboden aus nicht brennbarem Material (z.B. Metall oder Sperrholz) 10 mm unter dem Boden des Kochfeldes an. So wird ein Zugang zum unteren Teil des Kochfeldes verhindert. Wenn es sich bei dem Kochfeld um ein Gaskochfeld handelt, wird empfohlen, den Zwischenboden im selben Abstand zum Kochfeld anzubringen.

Bei Arbeitsflächen aus Holz firnissen Sie die Schnitflächen mit Spezialleim, um sie vor Feuchtigkeit zu schützen.

Einbau des Gerätes

Je nach Modell kann die Klebedichtung bereits im Werk angebracht worden sein. Die Klebedichtung dann keinesfalls entfernen, sie verhindert Durchsickern. Wenn die Dichtung nicht werkseitig angebracht wurde, kleben Sie sie an den unteren Rand des Kochfeldes. Abb. 3.

Zur Befestigung des Geräts im Einbaumöbel muss jede einzelne dieser Klammern soweit angeschraubt werden, dass sie sich frei drehen können.

Fügen Sie das Kochfeld mittig ein. Drücken Sie die Ränder solange nach unten, bis der gesamte Rand aufliegt. Drehen Sie die Klammern und ziehen Sie diese fest an. Die Position der Klammern ist abhängig von der Dicke der Arbeitsfläche. Abb. 4.

Ausbau des Kochfeldes

Trennen Sie das Gerät von der Strom- und Gasversorgung.

Schrauben Sie die Klammern auf und folgen Sie den Einbausritten in umgekehrter Reihenfolge.

Gasanschluss (Abb. 5)

Am Ende des Eingangsrohrs zum Gaskochfeld befindet sich ein 1/2" (20,955 mm) Gewinde. Dieses Gewinde ermöglicht:

- einen Festanschluss.
 - einen Anschluss mit einem Metallschlauch (L min. 1 m - max. 3 m).
- Die Dichtung (034308) (mitgeliefert) muss zwischen dem Auslass der Sammelleitung und dem Gasanschluss angebracht werden.

Es ist zu vermeiden, dass der Schlauch in Kontakt zu den beweglichen Teilen der Einbaueinheit gelangt (z. B. mit einer Schublade) und durch Öffnungen verlegt wird, die verschlossen werden könnten.

Wenn ein horizontaler Gasanschluss hergestellt werden soll, liefert Ihnen unser Kundendienst einen Krümmer mit der Teilenummer 173018 sowie eine Dichtung mit der Teilenummer 034308.

Für Frankreich: Ersetzen Sie den werkseitig montierten Krümmer mit dem, der sich im Zubehörbeutel befindet Abb. 5a.

Vergessen Sie nicht, dazwischen die Dichtung anzubringen.

Achtung! Nach Arbeiten an einer Anschlussstelle diese immer auf Dichtheit prüfen.

Gasaustrittsgefahr!

Der Hersteller übernimmt für den Gasaustritt an einer Anschlussstelle, an der zuvor hantiert wurde, keine Verantwortung.

Elektrischer Anschluss (Abb. 6)

Prüfen Sie, ob Spannung und Nennleistung des Geräts mit der elektrischen Installation übereinstimmen.

Die Kochfelder werden mit Netzkabel mit oder ohne Stecker ausgeliefert. Es muss ein allpoliger Trennschalter mit mindestens 3 mm Kontaktabstand angebracht werden (außer bei Anschluss an eine frei zugängliche Steckdose).

Mit Stecker ausgestattete Geräte dürfen nur in vorschriftsmäßig angebrachte, geerdete Steckdosen gesteckt werden. Das Gerät gehört zum Typ "Y". Das Zuleitungskabel darf nicht vom Benutzer, sondern nur vom Kundendienst ausgetauscht werden. Sowohl Kabeltyp als auch minimaler Querschnitt müssen berücksichtigt werden.

Umstellung auf eine andere Gasart

Wenn die einschlägigen Bestimmungen des jeweiligen Landes dies erlauben, kann dieses Gerät auf andere Gasarten umgestellt werden (siehe Typenschild). Die hierfür notwendigen Teile befinden sich im mitgelieferten Umbaukit (je nach Modell), das über den Kundendienst bezogen werden kann. Es müssen folgende Schritte befolgt werden:

A) Austausch der Düsen (Abb. 7-7a):

- Nehmen Sie die Roste, Deckel und Brennerkörper ab.

- Tauschen Sie die Düsen (siehe Tabelle II) mit dem über unseren Kundendienst erhältlichen Schlüssel mit der Teilenummer 340847 (für Doppel- und Dreifachbrenner Teilenummer 340808) aus, wobei besonders darauf zu achten ist, dass die Düse beim Abdrehen oder Befestigen im Brenner nicht abbricht.

Stellen Sie sicher, sie bis zum Anschlag eingedreht zu haben, um eine gute Abdichtung zu erreichen. Bei diesen

Brennern muss keine Einstellung der Primärluft vorgenommen werden.

B) Einstellung der Gashähne

Drehen Sie die Bedienknebel auf die minimale Position.

Ziehen Sie die Bedienknebel der Gashähne ab. Abb. 8. Es wird eine Knebeldichtung aus flexiblem Gummi sichtbar. Es ist ausreichend, diese mit der Schraubenzieherspitze beiseite zu drücken, um an die Einstellschraube des Gashahns zu gelangen. Abb. 8a.

Bauen Sie die Knebeldichtung niemals aus.

Stellen Sie die minimale Gaszufuhr ein, indem Sie die Bypass-Schraube mit einem Schlitzschraubenzieher drehen. Je nach Gasart, auf die Sie umstellen (siehe Tabelle III), müssen Sie die entsprechenden Schritte durchführen: A: die Bypass-Schrauben ganz anziehen.

B: die Bypass-Schrauben bis zum korrekten Gasaustritt an den Brennern lockern:

stellen Sie sicher, dass bei einer Umstellung des Bedienknebels von der maximalen auf die minimale Position die Flamme nicht ausgeht und nicht zurückschlägt.

C: die Bypass-Schrauben müssen von einem autorisierten Fachmann ausgetauscht werden.

D: nehmen Sie keine Veränderungen an den Bypass-Schrauben vor.

Wenn Sie nicht an die Bypass-Schrauben gelangen sollten, bauen Sie das Muldenblatt aus, das über ein Clip- und Schrauben-Befestigungssystem mit dem restlichen Kochfeld verbunden ist. Zum Abnehmen des Muldenblattes wie folgt vorgehen:

- Die Roste, Deckel und Bedienknebel abnehmen.

- Die Schrauben der Brenner lösen.

Den bei unserem Kundendienst erhältlichen Demontagehebel, Teilenummer 483196, verwenden. Zum Lösen der vorderen Clip-Befestigung den Hebel in dem Bereich ansetzen, der in der Abbildung 9 markiert ist.

Um das Muldenblatt wieder zusammenzubauen, folgen Sie den Ausbausritten in umgekehrter Reihenfolge.

Es ist wichtig, dass **alle** Knebeldichtungen richtig angebracht sind, um die Dichtheit zu gewährleisten. Die Dichtungen sind für den fehlerfreien Betrieb des Geräts unerlässlich, da sie das Eindringen von Flüssigkeiten und Schmutz ins Geräteinnere verhindern. Stecken Sie die Bedienknebel wieder auf.

Bauen Sie niemals die Achse des Gashahns aus (Abb. 10). Bei einer Störung sollte der komplette Gashahn ersetzt werden.

Hinweis! Bringen Sie den Aufkleber mit der umgestellten Gasart in der Nähe des Typenschildes an.

fr

Lisez les instructions de l'appareil avant de procéder à son installation et à son utilisation.

Les graphiques représentés dans cette Notice de montage sont purement à caractère informatif.

Le fabricant est exempt de toute responsabilité si les indications de ce manuel ne sont pas respectées.

Indications de sécurité

Tous les travaux d'installation, de réglage et d'adaptation à un autre type de gaz doivent être réalisés par un technicien habilité qui doit respecter les normes et la législation applicables, ainsi que les prescriptions des sociétés locales fournisseuses d'électricité et de gaz. Il est recommandé d'appeler le Service Technique pour l'adaptation à un autre type de gaz.

Avant toute action, coupez l'alimentation électrique et de gaz de l'appareil.

Cet appareil est destiné uniquement à un usage domestique non professionnel. Cet appareil ne peut pas être installé dans des yachts ou des caravanes.

Avant l'installation, vous devez vérifier que les conditions de distribution locale (nature et pression du gaz) et le réglage de l'appareil sont compatibles (voir tableau I). Les conditions de réglage de l'appareil sont inscrites sur l'étiquette ou la plaque signalétique.

Cet appareil ne peut être installé que dans un endroit bien ventilé, en respectant les règlements en vigueur et les dispositions relatives à la ventilation. L'appareil ne doit pas être connecté à un dispositif d'évacuation des produits de combustion.

Le câble d'alimentation doit être fixé au meuble pour qu'il ne touche pas des parties chaudes du four ou de la plaque de cuisson.

Les appareils alimentés électriquement doivent être obligatoirement connectés à la terre.

Ne manipulez pas l'intérieur de l'appareil. Le cas échéant, appelez notre Service Technique.

Avant l'installation

Cet appareil correspond à la classe 3, selon la norme EN 30-1-1 pour les appareils à gaz : appareil encastré dans un meuble.

Les meubles situés à proximité de l'appareil doivent être fabriqués dans des matériaux non inflammables. Les revêtements stratifiés et la colle qui les fixe doivent être résistants à la chaleur. Cet appareil ne peut pas être installé sur des réfrigérateurs, des machines à laver le linge, des lave-vaisselle ou d'autres appareils semblables.

Pour installer la plaque de cuisson sur un four, celui-ci doit disposer d'une ventilation forcée.

Vérifiez les dimensions du four dans le manuel d'installation.

Si une hotte aspirante est installée, il faut respecter les observations de son manuel d'installation, et respecter toujours une distance verticale minimum de 650 mm par rapport à la plaque de cuisson.

Préparation du meuble

(fig.1-2)

Effectuez une découpe sur la surface de travail selon les dimensions nécessaires.

Si la plaque de cuisson est électrique ou mixte (gaz et électricité) et s'il n'y a pas de four dessous, placez un séparateur de matériau non inflammable (p. ex. métal ou bois contreplaqué) à 10 mm de la base de la plaque de cuisson. Ainsi est empêché l'accès à la partie inférieure de celle-ci.

Si la plaque de cuisson est à gaz, il est recommandé de placer le séparateur à la même distance.

Pour des surfaces de travail en bois, vernissez les surfaces de découpe avec une colle spéciale, pour les protéger de l'humidité.

Installation de l'appareil

Selon le modèle, le joint adhésif peut être placé d'usine. Si ce n'est pas le cas, ne le retirez sous aucun prétexte ; le joint adhésif évite les filtrations. Si le joint n'est pas placé d'usine, collez-le sur le bord inférieur de la plaque de cuisson. Fig. 3.

Pour fixer l'appareil au meuble d'encastrement, vous devrez visser les agrafes dans la position indiquée en les laissant tourner librement.

Encastrez et centrez la plaque de cuisson.

Appuyez sur ses extrémités jusqu'à ce qu'elle s'appuie sur tout son périmètre. Tournez les agrafes et serrez-les à fond. La position des agrafes dépend de l'épaisseur de la surface de travail. Fig. 4.

Démontage de la plaque de cuisson

Débranchez l'appareil des prises de courant électrique et du gaz.

Dévissez les agrafes et procédez de manière inverse para rapport au montage.

Branchement de gaz (fig. 5)

L'extrémité du branchement d'entrée de la plaque de cuisson à gaz est munie d'un filet d'un demi-pouce (20,955 mm), qui permet :

- La connexion rigide.
- Le raccordement avec un tuyau flexible métallique (L min. 1 m - max. 3 m).

Il faut intercaler le joint d'étanchéité (034308) fourni entre la sortie du collecteur et le raccordement de gaz. Il faut éviter le contact du tuyau avec des parties mobiles de l'unité d'encastrement (par exemple un tiroir) et le passage à travers des espaces pouvant s'obstruer.

Si vous avez besoin d'effectuer un branchement de gaz horizontal, notre Service Technique dispose d'un coude, référence 173018, plus un joint, référence 034308.

Pour la France : remplacez le coude monté d'usine par celui de la poche des accessoires. Fig. 5a.

N'oubliez pas d'intercaler le joint.

Attention ! Si vous manipulez un branchement, vérifiez son étanchéité.

Risque de fuites !

Le fabricant ne pourra être tenu responsable si un branchement quelconque présente des fuites après avoir été manipulé.

Branchement électrique (fig. 6)

Vérifiez que la tension et la puissance de l'appareil sont compatibles avec l'installation électrique.

Les plaques de cuisson sont fournies avec un câble d'alimentation avec ou sans broche de fiche mâle.

Il faut installer un interrupteur de coupure omnipolaire avec ouverture de contact d'au moins 3 mm (sauf pour des connexions à fiche mâle, si cette dernière est accessible par l'utilisateur). Les appareils munis d'une broche ne peuvent être raccordés qu'à des boîtiers de fiche mâle dûment installés.

Cet appareil est du type "Y" : le câble d'entrée ne peut pas être remplacé par l'utilisateur, mais par le Service Technique. Le type de câble et la section minimum doivent être respectés.

Changement du type de gaz

Si la réglementation du pays le permet, cet appareil peut être adapté à d'autres gaz (voir plaque signalétique). Les pièces nécessaires pour cela se trouvent dans la pochette de transformation fournie (selon le modèle) ou disponible auprès de notre Service Technique. Les pas à suivre sont les suivants :

A) Changement des injecteurs (fig. 7-7a) :

- Retirez les grilles, les clapets de brûleur et les diffuseurs.

- Changez les injecteurs en utilisant la clé disponible auprès de notre Service Technique, réf. 340847 (pour brûleurs à double ou triple flamme réf. 340808), voir tableau II, en faisant particulièrement attention à ne pas déloger l'injecteur en le retirant ou en le fixant au brûleur.

Prenez soin de les fixer à fond pour garantir l'étanchéité. Il ne faut réaliser aucun réglage de l'air primaire dans ces brûleurs.

B) Réglage des robinets

Placez les boutons de commande sur la position minimum.

Retirez les boutons de commande des robinets. Fig. 8. Vous trouverez alors une bague en caoutchouc flexible. Il suffira d'appuyer avec la pointe du tournevis pour libérer le pas vers la vis de régulation du robinet. Fig. 8a.

Ne démontez jamais la bague. Réglez le feu minimum en tournant la vis by-pass à l'aide d'un tournevis à pointe plate.

En fonction du type de gaz auquel vous adapterez votre appareil, voir tableau III, réalisez l'action correspondante :

A : serrez les vis by-pass à fond.

B : desserrez les vis by-pass jusqu'à obtenir la sortie correcte de gaz des brûleurs :

vérifiez, en réglant le bouton de commande entre le maximum et le minimum, que le brûleur ne s'éteint pas et qu'aucun retour de flamme n'est généré.

C : les vis by-pass doivent être changées par un technicien agréé.

D : ne manipulez pas les vis by-pass.

Si vous ne trouvez pas l'accès à la vis by-pass, démontez la lèchefrite qui est fixée au reste de la plaque de cuisson moyennant un ensemble de clips et de vis. Pour la retirer, procédez de la manière suivante :

- Retirez tous les couvercles des brûleurs, grilles et boutons de commande.

- Dévissez les vis des brûleurs.

Utilisez le levier de démontage 483196 disponible auprès de notre Service Technique. Libérez l'ensemble de clips avant en faisant levier sur les zones indiquées. Fig. 9.

Pour remonter la lèchefrite, procédez de manière inverse au démontage.

Il est important que **toutes** les bagues soient à leur place pour garantir l'étanchéité. Ces dispositifs sont indispensables au fonctionnement correct de l'appareil vu qu'ils empêchent l'entrée de liquides et de saleté à l'intérieur de l'appareil.

Remplacez les boutons de commande.

Ne démontez jamais l'axe du robinet (fig. 10). En cas d'incidence, changez complètement le robinet.

Attention ! À la fin, placez l'étiquette autocollante, en indiquant le nouveau type de gaz, près de la plaque signalétique.

it

Leggere attentamente le istruzioni dell'apparecchio prima di procedere all'installazione e all'uso.

Le immagini presenti in queste Istruzioni di Montaggio sono indicative.

Il fabbricante declina qualsiasi responsabilità in caso di mancata osservanza delle disposizioni del presente manuale.

Indicazioni di sicurezza

Tutte le operazioni di installazione, regolazione e adattamento a un diverso tipo di gas devono essere effettuate da un tecnico autorizzato, nel rispetto della normativa e della legislazione applicabili, nonché delle prescrizioni delle società locali di fornitura di gas ed elettricità.

Per l'adattamento a un diverso tipo di gas, si consiglia di rivolgersi al Servizio Tecnico.

Prima di effettuare qualsiasi operazione, staccare l'alimentazione elettrica e chiudere il gas dell'apparecchio.

Questo apparecchio è stato concepito per un esclusivo utilizzo domestico e non professionale. Questo apparecchio non può essere installato in yacht o camper.

Prima dell'installazione, verificare che le condizioni di distribuzione locale (tipo e pressione del gas) e la regolazione dell'apparecchio siano compatibili (consultare la tabella I). Le condizioni di regolazione dell'apparecchio sono riportate sull'etichetta o sulla targa di identificazione.

Questo apparecchio può essere installato solo in un luogo ben ventilato, nel rispetto dei regolamenti in vigore e delle disposizioni relative alla ventilazione. L'apparecchio non deve essere collegato a un dispositivo di espulsione dei prodotti di combustione. Il cavo di alimentazione deve essere fissato al mobile per evitare che tocchi parti calde del forno o del piano di cottura.

Gli apparecchi con alimentazione elettrica devono essere collegati obbligatoriamente a terra.

Non manipolare l'interno dell'apparecchio. Ove necessario, contattare il nostro Servizio Tecnico.

Prima dell'installazione

Questo apparecchio rientra nella classe 3 della norma EN 30-1-1 per gli apparecchi a gas: apparecchio incassato in un mobile.

I mobili vicini all'apparecchio devono essere costituiti da materiali non infiammabili. I rivestimenti stratificati e la colla con cui sono fissati devono essere resistenti al calore.

Questo apparecchio non può essere installato su frigoriferi, lavatrici, lavastoviglie o elettrodomestici simili. Per installare il piano di cottura su un forno, verificare che quest'ultimo sia dotato di ventilazione forzata.

Verificare le dimensioni del forno nel relativo manuale di installazione.

Se si installa un estrattore, far riferimento al relativo manuale di installazione, mantenendo sempre una distanza verticale minima di 650 mm dal piano di cottura.

Preparazione del mobile (fig.1-2)

Effettuare un taglio, delle dimensioni necessarie, sul piano di lavoro.

Se il piano di cottura è elettrico o misto (gas ed elettricità) e non c'è un forno nella zona sottostante, collocare un separatore di materiale non infiammabile (ad es. metallo o legno compensato) a 10 mm dalla base del piano. In tal modo, se ne impedisce l'accesso alla parte inferiore.

Se il piano di cottura è a gas, si raccomanda di collocare il separatore alla stessa distanza.

Sui piani di lavoro in legno, rifinire le superfici di taglio con una colla speciale, per proteggerle dall'umidità.

Installazione dell'apparecchio

A seconda del modello, la guarnizione adesiva può essere applicata in fabbrica. In tal caso, non rimuoverla per nessun motivo; la guarnizione adesiva evita le infiltrazioni. Se la guarnizione non è applicata in fabbrica, incollarla sul

bordo inferiore del piano di cottura.
Fig. 3.

Per il fissaggio dell'apparecchio al mobile di incasso, occorre avvitare le graffe nella posizione indicata, lasciando che ruotino liberamente. Incassare e centrare il piano di cottura. Premere sui bordi fino ad appoggiare perfettamente tutto il perimetro. Girare le graffe e stringerle a fondo. La posizione delle graffe dipende dallo spessore della superficie di lavoro.
Fig. 4.

Smontaggio del piano di cottura

Scollegare l'apparecchio dalla presa elettrica e dall'attacco del gas. Svitare le graffe e seguire, in modo inverso, la procedura di montaggio.

Attacco del gas (fig. 5)

L'estremità della connessione in ingresso del piano di cottura a gas è dotata di filettatura da 1/2" (20,955 mm), che consente:

- Il collegamento rigido.
- L'attacco a un tubo flessibile metallico (L min. 1 m - max. 3 m). È necessario interporre la guarnizione di tenuta (034308) in dotazione tra l'uscita del collettore e il raccordo del gas. Bisogna evitare il contatto del tubo con le parti mobili dell'unità d'incasso (ad esempio, un cassetto) e il passaggio attraverso spazi che potrebbero ostruirsi.

Nel caso in cui occorra realizzare l'attacco del gas in orizzontale, presso il nostro servizio tecnico si possono trovare un gomito, con il codice 173018, e un giunto con il codice 034308.

Per la Francia: sostituire il gomito montato in fabbrica con quello fornito nel sacchetto degli accessori. Fig. 5a. Non scordarsi di intercalare la guarnizione.

Attenzione! Se si manipola qualunque tipo di raccordo, verificarne la tenuta. Pericolo di fughe!

Il fabbricante declina ogni responsabilità in caso di connessioni che presentino fughe dopo la manipolazione delle stesse.

Connessione elettrica (fig. 6).

Verificare che la tensione e la potenza dell'apparecchio siano compatibili con l'impianto elettrico.

I piani di cottura vengono forniti dotati di cavo di alimentazione con o senza spina elettrica.

Prevedere un sezionatore onnipolare con apertura di contatto di almeno 3 mm (tranne che per i collegamenti a spina, se l'utente può accedervi).

Gli apparecchi muniti di spina devono essere collegati soltanto a prese di terra debitamente installate.

Questo apparecchio è del tipo "Y": il cavo di ingresso non può essere cambiato dall'utente ma solo dal Servizio Tecnico. Occorre infatti rispettare il tipo di cavo e la sezione minima.

Cambio del tipo di gas

Se la normativa del paese lo consente, questo apparecchio può essere adattato ad altri tipi di gas (v. targa d'identificazione). I componenti necessari a questa operazione si trovano nella busta di conversione in dotazione (a seconda del modello), disponibile presso il nostro Servizio Tecnico. Procedere come indicato di seguito:

A) Sostituzione degli iniettori

(fig. 7-7a):

- Rimuovere le griglie, i coperchi del bruciatore e i diffusori.
- Sostituire gli iniettori usando la chiave disponibile presso il nostro Servizio Tecnico, codice 340847 (per bruciatori a doppia e tripla fiamma codice 340808), consultare la tabella II, facendo particolare attenzione che l'iniettore non si distacchi quando tolto o fissato al bruciatore.

Assicurarsi di serrarli a fondo per garantirne la tenuta. In questi bruciatori, non è necessario effettuare la regolazione dell'aria primaria.

B) Regolazione delle chiavi

Collocare le manopole nella posizione di minimo.

Estrarre le manopole dalle chiavi. Fig. 8. Si troverà un dispositivo in gomma flessibile. È sufficiente fare pressione con la punta del cacciavite per creare spazio e accedere alla vite di regolazione della chiave. Fig. 8a.

Non smontare mai la tenuta.

Regolare il fuoco minimo girando la vite di by-pass con un cacciavite a punta piatta.

A seconda del gas utilizzato dall'apparecchio, consultare la tabella III e agire di conseguenza:

A: stringere a fondo le viti di bypass.

B: allentare le viti di bypass fino alla corretta regolazione del gas in uscita dai bruciatori:

verificare che regolando la manopola tra il massimo e il minimo, il bruciatore non si spenga, né si verifichino ritorni di fiamma.

C: le viti di bypass devono essere sostituite da un tecnico autorizzato.

D: non manipolare le viti di bypass.

Se non si trova l'accesso alla vite di by-pass, smontare la parte superiore del piano di cottura, fissata al resto del piano di cottura con un sistema di fissaggio a clip e viti. Per rimuoverla, procedere come segue:

- Togliere tutti i coperchi dei bruciatori, le griglie e le manopole.
- Svitare le viti dei bruciatori.

Utilizzare la leva di smontaggio 483196 disponibile presso il nostro Servizio Tecnico. Liberare il fissaggio a clip anteriore facendo leva nelle zone indicate. Fig. 9.

Per rimontare la parte superiore del piano di cottura, seguire in senso inverso la procedura di smontaggio. È importante posizionare **tutte** le tenute per garantire la tenuta.

Questi elementi sono indispensabili per il corretto funzionamento dell'apparecchio dato che impediscono

l'introduzione di liquidi e sporcizia all'interno dell'apparecchio.

Ricollocare le manopole.

Non smontare mai l'asse della chiave (fig. 10). In caso di guasto, cambiare la manopola completa.

Attenzione! Al termine, collocare l'etichetta adesiva che indica il nuovo tipo di gas vicino alla targa di identificazione.

es

Lea las instrucciones del aparato antes de proceder a su instalación y uso.

Los gráficos representados en estas instrucciones de montaje son orientativos.

El fabricante queda exento de toda responsabilidad si no se cumplen las disposiciones de este manual.

Indicaciones de seguridad

Todos los trabajos de instalación, regulación y adaptación a otros tipos de gas deben ser efectuados por un técnico de instalación autorizado, respetando toda la normativa y legislación aplicables, y las prescripciones de las compañías locales proveedoras de gas y electricidad.

Se recomienda llamar a nuestro Servicio Técnico para la adaptación a otros tipos de gas.

Antes de cualquier actuación corte la alimentación eléctrica y de gas del aparato.

Este aparato ha sido diseñado sólo para uso doméstico, no profesional. Este aparato no puede ser instalado en yates o caravanas.

Antes de la instalación, debe comprobar que las condiciones de distribución local (naturaleza y presión del gas) y el reglaje del aparato son compatibles (ver tabla I). Las condiciones de reglaje del aparato están inscritas sobre la etiqueta o la placa de características.

Este aparato sólo puede ser instalado en un lugar bien ventilado, respetando los reglamentos en vigor y las disposiciones relativas a la ventilación. No debe conectarse el aparato a un dispositivo de evacuación de los productos de combustión.

El cable de alimentación debe fijarse al mueble para evitar que toque partes calientes del horno o placa de cocción. Los aparatos con alimentación eléctrica deben conectarse a tierra obligatoriamente.

No manipule el interior del aparato. Si es preciso, llame a nuestro Servicio Técnico.

Antes de la instalación

Este aparato corresponde a la clase 3, según la norma EN 30-1-1 para aparatos a gas: aparato encastrado en un mueble.

Los muebles próximos al aparato deben ser de materiales no inflamables. Los revestimientos estratificados y la cola que los fija deben ser resistentes al calor.

Este aparato no se puede instalar sobre neveras, lavadoras, lavavajillas o similares.

Para instalar la placa de cocción sobre un horno, éste debe tener ventilación forzada.

Compruebe las dimensiones del horno en su manual de instalación.

Si se instala un extractor, debe tenerse en cuenta su manual de instalación, respetando siempre una distancia vertical mínima de 650 mm a la placa de cocción.

Preparación del mueble (fig. 1-2)

Haga un corte de las dimensiones necesarias en la superficie de trabajo. Si la placa de cocción es eléctrica o mixta (gas y electricidad) y no hay un horno debajo, coloque un separador de material no inflamable (p. ej. metal o madera contrachapada) a 10 mm de la base de la placa de cocción. Así impide el acceso a la parte inferior de ésta. Si la placa de cocción es de gas, se recomienda colocar el separador a la misma distancia.

En superficies de trabajo de madera, barnice las superficies de corte con una cola especial, para protegerlas de la humedad.

Instalación del aparato

Según modelo, la junta adhesiva puede salir puesta de fábrica. Si es así, no la quite bajo ningún concepto; la junta adhesiva evita filtraciones. Si la junta no está puesta de fábrica, péguela en el borde inferior de la placa de cocción. Fig. 3.

Para la fijación del aparato al mueble de encastramiento deberá atornillar cada una de las grapas en la posición indicada dejando que éstas giren libremente.

Encastre y centre la placa de cocción. Presione sobre sus extremos hasta que se apoye en todo su perímetro.

Gire las grapas y apriételas a fondo. La posición de las grapas depende del espesor de la superficie de trabajo. Fig. 4.

Desmontaje de la placa de cocción

Desconecte el aparato de las tomas eléctrica y de gas.

Desatornille las grapas y proceda de modo inverso al montaje.

Conexión de gas (fig. 5)

El extremo de la conexión de entrada de la placa de cocción de gas está provista de una rosca de 1/2" (20,955 mm), que permite:

- la conexión rígida.
- la conexión con un tubo flexible metálico (L min. 1 m - max. 3 m). Es necesario intercalar la junta de estanquidad (034308) suministrada entre la salida del colector y la cometida de gas.

Hay que evitar el contacto del tubo con partes móviles de la unidad de encastramiento (por ejemplo un cajón) y el paso a través de espacios que pudieran ser susceptibles de obstruirse.

Si necesita realizar la conexión de gas en horizontal, en nuestro servicio técnico dispone de un codo con el código 173018, más una junta con el código 034308.

Para Francia: sustituya el codo montado de fábrica por el de la bolsa de accesorios. Fig. 5a.

No olvide intercalar la junta.

¡Atención! Si manipula cualquier conexión, compruebe la estanquidad.

¡Peligro de fuga!

El fabricante no se responsabiliza si alguna conexión presenta fugas tras haber sido manipulada.

Conexión eléctrica (fig. 6)

Compruebe que el voltaje y la potencia del aparato son compatibles con la instalación eléctrica.

Las placas de cocción se suministran con un cable de alimentación con o sin clavija de enchufe.

Debe preverse un interruptor de corte omnipolar con abertura de contacto mín. de 3 mm (excepto en conexiones con enchufe, si éste es accesible para el usuario).

Los aparatos provistos de clavija, sólo se deben conectar a cajas de enchufe con toma de tierra debidamente instalada.

Este aparato es del tipo "Y": el cable de entrada no puede ser cambiado por el usuario, sino por el Servicio Técnico. Se deben respetar el tipo de cable y la sección mínima.

Cambio del tipo de gas

Si la normativa del país lo permite, este aparato se puede adaptar a otros gases (ver placa de características). Las piezas necesarias para ello están en la bolsa de transformación suministrada (según modelo) disponible en nuestro Servicio Técnico. Los pasos a seguir son los siguientes:

A) Cambio de inyectores (fig. 7-7a):

- Retire las parrillas, tapas de quemador y difusores.

- Cambie los inyectores usando la llave disponible a través de nuestro servicio técnico, con código 340847 (para quemadores de doble o triple llama código 340808), ver tabla II, teniendo especial cuidado en que no se desprenda el inyector al retirarlo o fijarlo en el quemador.

Asegúrese de apretarlos a fondo para garantizar la estanquidad. En estos quemadores no hay que realizar reglaje del aire primario.

B) Reglaje de los grifos

Coloque los mandos en la posición de mínimo.

Retire los mandos de los grifos. Fig. 8. Se encontrará con un retén de goma flexible. Bastará con que se presione con la punta del destornillador para que se libere el paso hacia el tornillo de regulación del grifo. Fig. 8a.

Jamás desmonte el retén.

Regule el fuego mínimo girando el tornillo bypass mediante un destornillador de punta plana.

Dependiendo del gas al que vaya a adaptar su aparato, ver tabla III, realice la acción correspondiente:

A: apretar los tornillos bypass a fondo.

B: aflojar los tornillos bypass hasta la correcta salida de gas de los quemadores:

compruebe que al ajustar el mando entre el máximo y el mínimo, el quemador no se apaga ni se crea retroceso de llama.

C: los tornillos bypass deben ser cambiados por un técnico autorizado.

D: no manipular los tornillos bypass.

Si no encuentra el acceso al tornillo bypass, desmonte la grasera, que está fijada al resto de la placa de cocción por un sistema de clipaje y tornillos. Para retirarla, proceda del siguiente modo:

- Quite todas las tapas de los quemadores, parrillas y mandos.

- Suelte los tornillos de los quemadores.

Utilizar la palanca de desmontaje 483196 disponible a través de nuestro servicio técnico. Liberar el clipaje delantero aplicando la palanca en las zonas señaladas. Fig. 9.

Para volver a montar la grasera, proceda de modo inverso al desmontaje.

Es importante que estén colocados **todos** los retenes para poder asegurar la estanquidad. Estos dispositivos son imprescindibles para el correcto funcionamiento del aparato ya que impiden la entrada de líquidos y suciedad al interior del aparato.

Vuelva a colocar los mandos.

Nunca desmonte el eje del grifo (fig. 10).

En caso de avería, cambie el grifo completo.

¡Atención! Al finalizar, coloque la etiqueta adhesiva, indicando el nuevo tipo de gas, cerca de la placa de características.

pt

Leia as instruções do aparelho antes de proceder à sua instalação e uso.

Os gráficos são representados nestas Instruções de montagem a título orientativo.

O fabricante fica isento de toda a responsabilidade caso não se cumram as disposições constantes deste manual.

Indicações de segurança

Todos os trabalhos de instalação, regulação e adaptação a outro tipo de gás devem ser realizados por um técnico autorizado, respeitando as regulamentações e legislação aplicáveis, bem como o estipulado pelas empresas locais de electricidade e de gás.

Recomenda-se chamar o Serviço Técnico para a adaptação a outro tipo de gás.

Antes de qualquer procedimento, corte a alimentação eléctrica e de gás do aparelho.

Este aparelho foi unicamente concebido para uso doméstico e não profissional. Este aparelho não pode ser instalado em iates nem em caravanas.

Antes da instalação deve comprovar se as condições de distribuição local (natureza e pressão do gás) e a regulação do aparelho são compatíveis

(ver tabela I). As condições de regulação do aparelho estão indicadas na etiqueta ou na placa de características.

Este aparelho só pode ser instalado num local bem ventilado e cumprindo com os regulamentos e as disposições em vigor relativas à ventilação. Este aparelho não deve ser ligado a um equipamento extractor de produtos de combustão.

O cabo de alimentação deve ser fixo ao móvel para evitar que entre em contacto com as partes quentes do forno ou da placa de cozedura.

Os aparelhos com alimentação eléctrica devem ser obrigatoriamente ligados à terra.

Não manipule o interior do aparelho. Se necessário, contacte o nosso Serviço de Assistência Técnica.

Antes da instalação

Este aparelho corresponde à classe 3, segundo a norma EN 30-1-1 para aparelhos a gás: aparelho encastrado num móvel.

Os móveis que fiquem próximos do aparelho devem ser feitos de materiais não inflamáveis. Os revestimentos estratificados e a cola que os fixa devem ser resistentes ao calor.

Este aparelho não pode ser instalado sobre frigoríficos, máquinas de lavar roupa, máquinas de lavar loiça ou aparelhos similares.

Para instalar a placa de cozedura sobre um forno, este deve incluir um mecanismo de ventilação forçada.

Verifique as dimensões do forno no seu manual de instalação.

Se instalar um extractor, deve ter em conta o respectivo manual de instalação, respeitando sempre uma distância vertical mínima de 650 mm da placa de cozedura.

Preparação do móvel

(fig. 1-2)

Realize um corte das dimensões necessárias na superfície de trabalho.

Se a placa de cozedura for eléctrica ou mista (gás e electricidade) e se não houver um forno por baixo da mesma, coloque um separador de material não inflamável (por ex. de metal ou madeira contraplacada) a 10 mm da base da placa de cozedura. Assim impede o acesso à parte inferior desta.

Se a placa de cozedura for a gás, recomenda-se que coloque o separador à mesma distância.

Em superfícies de trabalho de madeira, envernize as superfícies de corte com uma cola especial para as proteger da humidade.

Instalação do aparelho

Segundo o modelo, a junta adesiva pode vir colocada de fábrica. Se for esse o caso, não a remova de forma alguma; a junta adesiva impede as infiltrações. Se a junta não vier colocada de fábrica, cole-a na margem inferior da placa de cozedura. Fig. 3.

Para fixar o aparelho ao móvel de encastramento, deve aparafusar os

grampos na posição indicada, deixando que estes rodem livremente.

Encastre e centre a placa de cozedura. Pressione sobre os seus extremos até que se apoie em todo o seu perímetro. Gire os grampos e aperte-os bem. A posição dos grampos depende da espessura da superfície de trabalho. Fig. 4.

Desmontagem da placa de cozedura

Desligue o aparelho das tomadas eléctricas e de gás.

Desaparafuse os grampos e proceda de modo inverso ao da montagem.

Conexão de gás (fig. 5)

A extremidade do colector de entrada da placa de cozedura a gás está equipada com uma rosca de 1/2" (20,955 mm), que permite:

- Realizar uma conexão rígida.

- Realizar a conexão com um tubo flexível metálico (L. min. 1 m - max. 3 m).

É necessário intercalar a junta de estanquidade (034308) fornecida, entre a saída do colector e a ligação do gás. Deve-se evitar o contacto do tubo com qualquer parte móvel da unidade onde se embutirá o aparelho (por exemplo, uma gaveta), bem como a sua passagem por espaços susceptíveis de ficarem obstruídos.

Para realizar a conexão de gás na horizontal, o nosso serviço de assistência técnica disponibiliza um cotovelo (código 173018) e uma junta (código 034308).

Para a França: substitua o cotovelo montado de fábrica pelo cotovelo incluído no conjunto de acessórios. Fig. 5a.

Não se esqueça de intercalar a junta.

Atenção! Se manipular qualquer conexão, verifique a estanquidade. Perigo de fuga!

O fabricante não se responsabiliza se alguma conexão apresentar fugas depois de ter sido manipulada.

Conexão eléctrica (fig. 6)

Verifique se a voltagem e a potência do aparelho são compatíveis com a instalação eléctrica.

As placas de cozedura são fornecidas com um cabo de alimentação com ou sem ficha.

Deve-se prever um interruptor omnipolar com uma abertura de contacto mínima de 3 mm (excepto em ligações com ficha se esta estiver acessível ao utilizador).

Os aparelhos fornecidos com ficha só devem ser ligados a tomadas de terra devidamente instaladas.

Este aparelho é do tipo "Y": o cabo de entrada não pode ser mudado pelo utilizador, só o serviço de assistência técnica deve fazê-lo. Deve-se sempre respeitar a secção mínima e o tipo de cabo.

Mudança do tipo de gás

Se as regulamentações do país o permitirem, este aparelho pode ser adaptado a outros tipos de gás (ver placa de características). As peças necessárias para tal estão incluídas na

bolsa de transformação fornecida (consoante o modelo), também disponível no nosso serviço de assistência técnica. Os passos a seguir são os seguintes:

A) Mudança dos injectores (fig. 7-7a):

- Retire as grelhas, as tampas de queimador e os difusores.

- Mude os injectores usando a chave disponível através do nosso serviço de assistência técnica, com o código 340847 (para queimadores de chama dupla ou tripla código 340808), ver tabela II, tendo especial atenção para que não se solte o injector ao retirá-lo ou fixá-lo no queimador.

Aperte bem os injectores para garantir a hermeticidade. Nestes queimadores não é necessário realizar a regulação do ar primário.

B) Regulação das torneiras

Coloque os comandos na sua posição mínima.

Retire os comandos das torneiras Fig. 8.

Encontrará um retentor de borracha flexível. Bastará pressioná-la com a ponta da chave de fenda para que se libere o acesso ao parafuso de regulação da torneira. Fig. 8a.

Nunca desmonte o retentor.

Regule a chama mínima rodando o parafuso bypass através de uma chave de fendas de ponta plana.

Consoante o gás ao qual vai adaptar o aparelho (ver tabela III), efectue a acção correspondente:

A: apertar bem os parafusos bypass.

B: afrouxar os parafusos bypass até conseguir a saída de gás correcta dos queimadores:

verifique se, ao ajustar o comando entre o máximo e o mínimo, o queimador não se apaga nem ocorre um retrocesso da chama.

C: os parafusos bypass devem ser substituídos pelo nosso Serviço Técnico.

D: não manipular os parafusos bypass.

Caso não encontre o acesso ao parafuso by-pass, desmonte a pingadeira, que está fixada à placa de cozedura através de um sistema de cliques e parafusos. Para retirá-la, faça o seguinte:

- Retire todas as tampas dos queimadores, grelhas e comandos.

- Desaperte os parafusos dos queimadores.

- Utilize a alavanca de desmontagem 483196 disponível através do nosso serviço de assistência técnica. Solte o clipe frontal colocando a alavanca nas zonas assinaladas. Fig. 9.

Para colocar de novo a pingadeira, siga o processo de desmontagem de modo inverso.

É importante que **todos** os retentores estejam colocados para se poder assegurar a estanquidade. Estes dispositivos são imprescindíveis para o correcto funcionamento do aparelho, já que impedem a entrada de líquido e a formação de sujidade no interior do aparelho.

Volte a colocar os comandos.

Nunca desmonte o eixo da torneira (fig. 10). Em caso de avaria, deve-se

substituir todo o conjunto que conforma a torneira.

Atenção! Ao terminar, coloque a etiqueta adesiva, indicando o novo tipo de gás, próximo da placa de características.

nl

Lees de instructies van het apparaat voor het overgaan tot de installatie en het gebruik ervan.

De grafieken afgebeeld in dit Installatievoorschrift zijn ter oriëntatie.

De fabrikant is vrij van elke verantwoordelijkheid indien niet voldaan wordt aan de beschikkingen van deze handleiding.

Veiligheidsaanwijzingen

Alle werkzaamheden inzake installatie, afstelling en aanpassing aan een ander gastype moeten uitgevoerd worden door een geautoriseerde vakman, waarbij de toepasbare normen en wetgeving nageleefd moeten worden en ook de voorschriften van de lokale elektriciteits- en gasmaatschappijen. Het wordt aanbevolen de Technische Dienst te telefoneren voor de aanpassing aan een ander type gas. Sluit, voor elke handeling de stroom- en gastoever van het apparaat af.

Dit apparaat is enkel ontworpen voor huishoudelijk, niet professioneel gebruik. Dit apparaat mag niet worden geïnstalleerd in jachten of caravans. Voor de installatie, moet u controleren dat de voorwaarden van lokale distributie (aard en druk van het gas) en de afstelling van het apparaat compatibel zijn (zie tabel I). De afstelvoorwaarden van het apparaat staan op het label of op het gegevensplaatje.

Dit apparaat mag enkel worden geïnstalleerd in een goed verluchte ruimte, waarbij de geldende reglementen en beschikkingen inzake ventilatie nageleefd worden. Het apparaat mag niet worden aangesloten op een inrichting voor de afvoer van de verbrandingsproducten.

De voedingskabel moet worden vastgemaakt in het meubelstuk, om te voorkomen dat deze contact maakt met de gedeeltes van de oven of van de kookplaat die warm worden.

De apparaten met stroomtoevoer moeten verplicht geaard worden. Manipuleer de binnenzijde van het apparaat niet. Telefooneer, indien nodig onze Technische Dienst.

Vóór de installatie

Dit apparaat behoort tot klasse 3, volgens de norm EN 30-1-1 voor gasapparaten: apparaat ingebouwd in een meubel.

De meubels dichtbij het apparaat moeten uit niet ontvlambare materialen bestaan. De gelaagde bekledingen en de lijm die deze bevestigt, moeten hittebestendig zijn.

Dit apparaat kan niet geïnstalleerd worden op koelkasten, wasmachines, vaatwassers of dergelijke.

Om een kookplaat op een oven te installeren, moet deze over geforceerde ventilatie beschikken.

Controleer de afmetingen van de oven in uw installatiehandleiding.

Indien een afzuigkap geïnstalleerd wordt, moet rekening gehouden worden met de installatiehandleiding hiervan, waarbij altijd een minimale verticale afstand van 650 mm tot de kookplaat behouden wordt.

Vorbereiding van het meubel (afb. 1-2)

Breng een insnijding aan van de nodige afmetingen op het werkvlak.

Indien de kookplaat elektrisch of gemengd (gas en elektriciteit) is en er zich geen oven onder bevindt, plaats dan een scheidingsstuk van niet-ontvlambaar materiaal (bv. metaal of gelaagd hout) op 10 mm van de basis van de kookplaat. Zo wordt toegang vermeden tot de onderzijde hiervan.

Indien het een gaskookplaat is, wordt aanbevolen het scheidingsstuk op dezelfde afstand te plaatsen.

Vernis voor houten werkvlakken de snijvlakken met een speciale lijm, om deze te beschermen tegen vocht.

Installatie van het apparaat

Afhankelijk van het model kan de zelfklevende pakking al in de fabriek zijn geplaatst. Als dat zo is, verwijder deze dan in geen geval; de zelfklevende pakking voorkomt filtraties. Als de pakking niet in de fabriek is geplaatst, plak deze dan aan de onderrand van de kookplaat. Afb. 3.

Voor de bevestiging van het apparaat aan het inbouwmeubel, moet u de klemmen vastdraaien in de aangeduide positie en zorgen dat deze vrij draaien. Bouw de kookplaat in en centreer deze. Druk op de uiteinden totdat de plaat op de hele omtrek steunt.

Draai de klemmen helemaal aan. De positie van de klemmen is afhankelijk van de dikte van het werkvlak. Afb. 4.

Uitbouw van de kookplaat

Sluit het apparaat af van de elektriciteits- en gasaansluiting.

Draai de klemmen los en ga op omgekeerde werkwijze te werk als bij de montage.

Gasaansluiting (afb. 5)

Het uiteinde van de inlaatcollector van de gaskookplaat is voorzien van een schroefdraad van 1/2" (20,955 mm). Met deze schroefdraad is mogelijk:

- Een starre verbinding.

- Een verbinding met een metalen slang (L min. 1 m - max. 3 m). De geleverde afdichtpakking (034308) moet tussengevoegd worden tussen de uitgang van de collector en de gasaansluiting.

In dit geval moet worden vermeden dat de buis contact maakt met de beweegbare onderdelen van de eenheid waarin de kookplaat is ingebouwd (een lade, bijvoorbeeld) of dat hij door ruimtes loopt die verstopt kunnen raken.

Indien de gasaansluiting horizontaal dient uitgevoerd te worden, zijn bij onze technische dienst een kniestuk, met

code 173018, en een afdichting, met code 034308 verkrijgbaar.

Voor Frankrijk: vervang het in de fabriek gemonteerde kniestuk door het kniestuk uit de zak met accessoires.

Fig. 5a.

Vergeet niet om de pakking in te voegen.

Opgelet! Indien een aansluiting gemanipuleerd wordt, controleer de lekdichtheid.

!Lekgevaar!

De fabrikant is niet aansprakelijk als een aansluiting lekken vertoont nadat deze gemanipuleerd is.

Elektrische aansluiting (Afb. 6)

Controleer of het voltage en het vermogen van het apparaat compatibel zijn met de elektrische installatie.

De kookplaten worden geleverd met een met een voedingskabel met of zonder stekker.

Er moet een omnipolaire onderbrekingsschakelaar voorzien worden met een minimale contactopening van 3 mm (behalve bij stekeraansluiting, indien deze gemakkelijk bereikbaar is voor de gebruiker).

Apparaten die voorzien zijn van een stekker mogen alleen op een goed geaard stopcontact worden aangesloten.

Dit apparaat is van het type "Y": de invoerkabel mag niet vervangen worden door de gebruiker, maar door de Technische Dienst. Het type kabel en de minimumdoorsnede dienen te worden gerespecteerd.

Verandering van gastype

Indien de norm van het land het toelaat, mag dit apparaat aangepast worden aan andere gassen (zie gegevensplaatje).

De hiervoor benodigde onderdelen bevinden zich in het geleverde omvormingspakket (afhankelijk van het model). Het pakket is beschikbaar bij onze technische dienst. Volg onderstaande stappen op:

A) Vervangen van de inspuitsers (fig. 7-7a):

- Verwijder de roosters, hoedjes en verspreiders.

- Vervang de inspuitsers met de sleutel die beschikbaar is bij onze technische dienst, met code 340847 (voor branders met dubbele en driedubbele vlam code 340808), zie tabel II, zorg er in het bijzonder voor dat de inspuiter niet losraakt bij het verwijderen of bevestigen op de brander.

Draai deze goed aan, om de lekdichtheid te garanderen. In deze branders hoeft geen afstelling van de primaire lucht plaats te vinden.

B) Afstelling van de kranen

Zet de knoppen in de laagste stand.

Haal de knoppen van de kranen af. Afb.8. U treft een flexibele rubber keerring aan. U dient enkel te drukken met de punt van de schroevendraaier opdat de doorvoer naar de stelschroef van de kraan vrijkomt. Afb. 8a.

Bouw de keerring nooit uit.

Stel de minimumstand af door de bypass bout te draaien met een schroevendraaier met een vlakke punt. Voer, afhankelijk van het gas waaraan uw apparaat aangepast zal worden, zie tabel III, de onderstaande handeling uit: A: draai de bypass bouten helemaal aan.

B: maak de bypass bouten los tot de correcte gasuitlaat van de branders: controleer of bij het afstellen van de knop tussen de maximum- en minimumstand, de brander niet uitgaat noch gasinslag gevormd wordt..

C: de bypass bouten moeten worden vervangen door een bevoegde Technische Dienst.

D: manipuleer de bypass bouten niet. Indien u de toegang tot de bypass bout niet vindt, bouw de druippan uit, die aan de rest van de kookplaat bevestigd is met clips en bouten. Ga, om deze te verwijderen, op onderstaande wijze te werk:

- Verwijder alle deksels van de branders, roosters en knoppen.

- Draai de bouten van de branders los. Gebruik de uitbouwhendel 483196 beschikbaar via onze technische dienst. Maak de clips vooraan los door de hendel in de aangeduide zones toe te passen. Afb. 9.

Ga, om de druippan opnieuw in te bouwen, op omgekeerde wijze te werk als bij het uitbouwen.

Het is belangrijk dat **alle** pakkingen geplaatst zijn om de dichtheid te kunnen verzekeren. Deze inrichtingen zijn onmisbaar voor de correcte werking van het apparaat, aangezien deze de inlaat van vloeistof en vuil in het apparaat vermijden.

Plaats de knoppen opnieuw.

Bouw de as van de kraan nooit uit (Afb. 10), bij storten dient de kraan in zijn geheel te worden vervangen.

Opgelet! Plaats ten slotte de sticker die het nieuwe gastype aanduidt, dichtbij het gegevensplaatje.

tr

Cihazı kurmadan veya kullanmadan önce talimatları okuyunuz.

Bu Montaj talimatlarında belirtilen grafikler oryantasyon amaçlıdır.

Bu kılavuzdaki kurallara uyulmadığı takdirde, üretici herhangi bir sorumluluktan muaf olacaktır.

Güvenlik önerileri

Bütün kurulum, ayarlama ve gaz tipine göre uyarlama işlemleri yetkili bir teknisyen tarafından, ülkedeki standartlara ve yürürlükteki kanuni yönergeler ile yerel gaz ve elektrik tedarikçisi şirketin talimatlarına uygun olarak gerçekleştirilmelidir. Diğer gaz tiplerine uyarlama gerektiğinde Teknik Servisi çağırmanız önerilir.

Herhangi bir işlemden önce, cihazın gaz ve elektrik beslemesini kesiniz.

Bu cihaz, profesyonel kullanım için değil, sadece ev kullanımı için tasarlanmıştır.

Bu cihaz yat veya karavanlara kurulamaz.

Kurulumdan önce yerel dağıtım koşullarını (gazin doğası ve basıncı) öğreniniz ve cihaz ayarlarının uyumlu olduğundan emin olunuz (bkz. tablo I). Cihaz ayarlama koşulları etiket üzerinde ya da özellikler tablosunda yazılı olarak belirtilmiştir.

Bu cihaz sadece havalandırması iyi yerlere, havalandırma ile ilgili koşullar ve yürürlükteki kurallara uygun olarak kurulmalıdır. Cihaz, bir yanmış atık boşaltım mekanizmasına bağlanmamalıdır.

Elektrik kablosu, fırın veya pişirme tezgahının sıcak kısımlarına temas etmemesi için mutfak mobilyasına sabitlenmelidir.

Elektrikle çalışan cihazların tüm bağlantıları mutlaka topraklanmalıdır. Cihazın iç kısmını kurcalamayınız. Gerekirse Teknik Servisimizi çağırınız.

Kurulumdan önce

Bu 3. sınıf cihaz, EN 30-1-1 gazlı cihazlar normuna dayanmaktadır: mobilyaya gömme cihaz.

Cihazın yakınındaki mobilyalar, yanıcı olmayan malzemeden olmalıdır. Yüzey kaplamaları ve bunları birbirine yapıştıran tutkal, ısıya dayanıklı olmalıdır.

Bu cihaz, buzdolabı, çamaşır makinesi, bulaşık makinesi ve benzeri eşyaların üzerine kurulamaz.

Pişirme tezgahını bir fırının üzerine kurmak için, bu fırın yapay bir havalandırmaya sahip olmalıdır.

Fırının boyutlarını, kurulum kılavuzundan kontrol ediniz.

Havalandırma kurarken kurulum kılavuzu dikkate alınmalı, her zaman pişirme tezgahına en az 650 mm dikey hiza alınmalıdır.

Mobilyanın hazırlanması (şekil 1-2)

Çalışma yüzeyinin üzerine, belirtilen ölçülerde bir kesik açınız.

Pişirme tezgahı elektrikli veya çoklu (gaz ve elektrik) ise ve altında fırın bulunmuyorsa, pişirme tezgahına 10 mm gelecek şekilde yanmaz malzemeden yapılmış bir ayraç yerleştiriniz (örneğin metal ya da ahşap kontrplak). Böylece alt kısma giriş engellenmiş olur.

Pişirme tezgahı gazlı ise, yine aynı mesafede bir ayraç yerleştiriniz.

Ahşap çalışma tezgâhlarında, yüzey nemden korunmak amacıyla özel bir kola ile verniklenir.

Cihazın kurulumu

Modele bağlı olarak yapışkan conta fabrikadan monte edilmiş olarak gelebilir. Eğer bu şekilde gelirse, hiç bir suretle çıkartmayınız; yapışkan conta sızıntılara engel olur. Eğer conta fabrikadan monte edilmiş olarak gelmezse pişirme tezgahının alt kısmına yapıştırınız. Şek. 3.

Cihazı ankastre mobilyaya sabitlemek için kışaqları belirtilen konumda serbestçe dönebilecekleri şekilde vidalamak gerekecektir.

Yerleştiriniz ve pişirme tezgahını ortalayınız.

Yüzeyin tüm çevresini destekleyene kadar kenarlarından bastırınız.

Kışaqları döndürünüz ve sıkıca vidalayınız. Kışaqların konumu çalışma yüzeyinin kalınlığına bağlıdır. Şekil 4.

Pişirme tezgahının sökülmesi

Cihazın elektrik ve gaz alıcılarını kapatınız.

Kışaqları çıkarınız ve montajın tersi bir sırayla devam ediniz.

Gazlı bağlantı (şekil 5)

Gazlı pişirme tezgahı girişi bağlantısının ucu 1/2" (20,955 mm)'lik bir yivli dirsek ile donatılmıştır, bu şunları sağlar:

- Sabit bağlantı.

- Bağlantının elastik bir boru ile gerçekleştirilmesi (L min. 1 m - max. 3 m). Gerekli olduğu durumlarda doğal gaz dönüşümü için kolektör çıkışı ile gaz girişi arasında verilen ara sızdırmazlık contasını (034308) takınız.

Bu durumda hortumun, ankastre biriminin hareketli parçaları (örneğin bir çekmece) ile temas etmesinin ve tıkanmasına yol açabilecek olan yerlerden geçişinin önlenmesi gereklidir. Gazlı bağlantınızı yatay olarak bağlamanız gerekirse Teknik Servisimiz size bir dirsek (kodu 173018) ve bir sızdırmazlık elemanı (kodu 034308) sağlayabilir. Bakınız.

Fransa için: fabrikada monte edilen dirseği aksesuar çantasındakiyle değiştiriniz. Şekil 5a.

Contayı takmayı unutmayınız.

Dikkat! Herhangi bir bağlantı değiştirilecek olduğunda sızdırma yapısı yapmadığını kontrol ediniz.

Sızıntı tehlikesi!

Herhangi bir gaz bağlantısı kurulanma sonucu sızıntı yaptığı takdirde üretici firma sorumluluk kabul etmez.

Elektrikli bağlantı (şekil 6)

Cihazın kuvvet ve voltajının elektrikli kurulum için uygun olup olmadığını kontrol ediniz.

Pişirme tezgahları, fişli veya fişsiz bir besleme kablosu ile birlikte tedarik edilir. Minimum kontak açıklığı 3 mm olan bir omnipolar akım kesici temin edilmelidir (prizli bağlantılar hariç, eğer kullanıcı tarafından erişilebiliyorsa).

Fişleri olan cihazlar, sadece uygun şekilde yerleştirilmiş topraklama girişli priz kutularına bağlanmalıdır.

Bu cihaz "Y" tipindendir: Giriş kablosu, kullanıcı tarafından, Teknik Servis olmadan değiştirilemez. Kablo tipine ve minimum kalınlığa dikkat etmek gerekmektedir.

Gaz tipinin değiştirilmesi

Ülke standartları izin verdiği takdirde, cihaz farklı gaz tiplerine uyarlanabilir (özellikler tablosuna bakınız). Bunun için gerekli olan parçalar, Teknik Servisimizden temin edilebilen transformasyon donanım çantasında bulunmaktadır (modele göre). İzlenecek adımlar şu şekildedir:

A) Brülör ucu değiştirilmesi

(şek. 7-7a):

- Izgaraları, brülör kapaklarını ve gövdesini çıkartınız.

- Teknik Servis departmanı, kodu 340847 (veya üç alevli brülör için kodu 340808), bkz. tablo II, tarafından sağlanan İngiliz anahtarı ile çıkardığınızda veya değiştirdiğinizde brülör ucunun düşmemesine dikkat ederek çıkarınız.

Sızdırmazlığı garanti etmek için iyice sıkıldığından emin olunuz. Bu brülörlerde, primer hava düzenlemesi gerçekleştirmeye gerek yoktur.

B) Vanaların ayarlanması

Kumanda düğmelerini minimum konumuna getiriniz.

- Vanaların kumanda düğmelerini çıkartınız. Şekil 8. Esnek bir kauçuk conta ile işlem. bu contaya bir tornavidanın ucu ile basarak ayar vanasına giden yolu açınız. Şekil 8a. Contayı asla sökmeyiniz.

Düz uçlu tornavida ile bypass vidasını çevirerek en düşük alevi ayarlayınız. Cihazınızın bağlanacağı gaz tipine göre, bkz. tablo III, ilgili ayarları gerçekleştiriniz:

A: bypass vidalarını iyice sıkıştırınız.

B: bypass vidalarını brülörlerin doğru gaz çıkışlarına kadar sıkıştırınız: maksimum ve minimum arasındaki kumanda düğmesini ayarlarken brülörün sönmediğine ve alevin geri tepmediğine emin olunuz.

C: bypass vidaları yetkili bir servis tarafından değiştirilmelidir.

D: bypass vidalarına müdahale etmeyiniz.

By-pass vidaya erişim bulunmuyorsa pişirme tezgahının geri kalanına bağlantı ve vida sistemi ile sabitlenmiş olan yağdanlığı demonte ediniz. Yağdanlığı çıkarmak için aşağıdaki işlemleri takip ediniz:

- Tüm brülör kapaklarını, ızgaraları ve kumanda düğmelerini çıkartınız.

- Brülörlerin vidalarını gevşetiniz.

Teknik servisimizden 483196 kodu ile tedarik edebileceğiniz bir demontaj aleti kullanınız. Aleti belirtilen alanlarda uygulayarak ön kısımdaki bağlantıyı açınız. Şekil 9.

Yağdanlığı tekrar monte etmek için adımları demontajın tersi bir sırayla takip ediniz.

Sızdırma olmadığından emin olmak için tüm contaların takılı olması gerekmektedir. Bu gereklilikler cihazın doğru bir şekilde çalışması ve dışarıdan cihazın içine girebilecek sıvı ya da pisliklerin önüne geçilmesi için vazgeçilmezdir.

Kumanda düğmelerini yeniden yerleştiriniz.

Vana milini asla sökmeyiniz (Şekil 10). Arıza halinde vanayı komple değiştiriniz. **Dikkat! Son olarak yeni gaz tipini gösteren etiketi özellikler tabelasının yanına yapıştırınız.**

ru

Перед началом монтажа и эксплуатации внимательно изучите руководство к Вашему электроприбору. Приведенные в данном руководстве по монтажу рисунки являются ориентировочными.

При невыполнении инструкций, содержащихся в данном

руководстве, производитель освобождается от всякой ответственности.

Инструкции по безопасному использованию

Все операции по установке, наладке и адаптации к другому виду газа должны проводиться сертифицированным специалистом в соответствии с действующими нормами и законодательством, а также с предписаниями местных газоснабжающих компаний. Перед проведением любых действий необходимо перекрыть подачу газа и электроэнергии к данному электроприбору.

Для адаптации прибора к другому виду газа рекомендуется связаться с сервисным центром.

Данный прибор предназначен исключительно для бытового использования и не может использоваться в промышленных целях. Данный прибор нельзя устанавливать на яхтах или в автокемперах.

Перед установкой необходимо проверить, соответствуют ли характеристики подаваемого в Вашем регионе газа (вид газа и давление) настройкам прибора (см. таблицу I). Параметры настройки прибора указаны на этикетке и в табличке с характеристиками.

Данный прибор можно устанавливать только в хорошо проветриваемом месте, в соответствии с действующими нормами и инструкциями относительно вентиляции помещений. Данный прибор нельзя подсоединять к дымоходу для отвода дымовых газов. Кабель питания необходимо закрепить на тумбе, чтобы не допускать его соприкосновения с нагревающимися деталями духового шкафа или варочной панели.

Приборы, работающие от электросети, должны обязательно подсоединяться к заземлению.

Нельзя вносить изменения во внутренние элементы прибора. Если необходимо произвести ремонт, обратитесь в наш сервисный центр.

Перед установкой

Данный прибор относится к третьему классу защиты по стандарту EN 30-1-1 для газовых приборов: встроенное оборудование.

Мебель, соприкасающаяся с варочной панелью, должна быть изготовлена из невоспламеняющихся материалов. Облицовочные слоистые покрытия и закрепляющий их клей должны быть термостойкими.

Данный прибор нельзя устанавливать над холодильниками, стиральными машинами, посудомоечными машинами и дугой подобной техникой. Если требуется установить варочную панель над духовым шкафом, следует выбрать модель духового шкафа с системой принудительной вентиляции. Проверьте размеры духового шкафа в соответствующем руководстве по монтажу.

При монтаже вытяжного устройства необходимо следовать инструкциям соответствующего руководства по монтажу, следя за тем, чтобы расстояние от вытяжки до варочной панели по вертикали было не менее 650 мм.

Подготовка тумбы (рис. 1-2)

Проделайте в столешнице отверстие нужных размеров.

При установке электрической или комбинированной (газовые и электрические конфорки) варочной панели без духового шкафа, необходимо поставить под ней перегородку из невоспламеняющегося материала (например, из металла или фанерного листа) на расстоянии 10 мм от основания варочной панели. Таким образом доступ к нижней части панели будет перекрыт.

В случае газовой варочной панели также рекомендуется установить перегородку на том же расстоянии. Если столешница выполнена из дерева, покройте поверхность среза специальным герметиком, чтобы защитить ее от действия влаги.

Монтаж прибора

Некоторые модели поставляются с установленной на фабрике клеящейся прокладкой. Если прокладка установлена, ни в коем случае не снимайте ее; клеящаяся прокладка предотвращает подтекание. Если прокладка не установлена на фабрике, приклейте ее к нижнему краю варочной панели Рис. 3.

Для крепления варочной панели к мебели тумбе необходимо закрутить зажимы в показанном на рисунке положении так, чтобы они могли свободно вращаться.

Вставьте варочную панель в подготовленное отверстие и выровняйте ее.

Нажмите на края панели так, чтобы варочная панель оперлась на край столешницы по всему периметру. Разверните крепления и туго затяните их. Положение зажимов зависит от толщины столешницы. Рис. 4.

Демонтаж варочной панели

Отсоедините прибор от электросети и от газопровода.

Открутите винты креплений и повторите действия, выполненные во время монтажа, в обратном порядке.

Подключение газа (рис. 5)

На конце впускного патрубка варочной панели имеется резьба диаметром 1/2" (20,955 mm), позволяющая обеспечить:

- жесткое соединение.

- соединение с гибким металлическим шлангом (L min. 1 m - max. 3 m). Между отверстием входного патрубка и газовой трубой необходимо установить уплотнительную прокладку (034308), поставляемую вместе с варочной панелью.

В этом случае необходимо исключить соприкосновение шланга с подвижными частями мебели, в которую встраивается варочная панель (например, с выдвижными ящиками), а также прохождение шланга в местах, которые могут оказаться загроможденными.

Если необходимо сделать подводку газа горизонтально, в нашем сервисном центре можно приобрести колено трубы с артикулом 173018, а также прокладку с артикулом 034308.

При установке во Франции:

замените установленное на заводе колено на колено из пакета с принадлежностями. Рис. 5a. Не забудьте установить уплотнительную прокладку.

Внимание! После внесения изменений в соединительную конструкцию проверьте ее герметичность. Существует опасность утечки газа! Производитель не несет ответственности за утечку газа в соединениях, выполненных пользователем или исполнителем монтажных работ.

Подключение к электросети (рис. 6)

Проверьте, чтобы напряжение и мощность прибора соответствовали параметрам тока в электросети. Варочные панели поставляются с кабелем питания, который может не иметь штепсельной вилки. Необходимо предусмотреть размыкающее устройство для всех полюсов прибора с воздушным зазором между контактами не менее 3 мм (за исключением случаев подсоединения с использованием розетки, если пользователь имеет к ней доступ). Приборы, снабженные штепсельной вилкой, можно подключать только к розеткам с правильно установленным заземлением.

Данный прибор относится к классу “У”: не допускается замена кабеля питания пользователем, это может делать только сервисный центр. Необходимо учитывать тип кабеля и его минимальное сечение.

Адаптация к другому виду газа

Если это разрешено нормами страны, данный прибор можно настроить для использования с другими видами газа (см. табличку с характеристиками). Необходимые для этого детали находятся в поставляемом с некоторыми моделями наборе для адаптации, который также можно приобрести в нашем сервисном центре. Необходимо выполнить следующие действия:

А) Замена жиклеров (рис. 7-7а):

- Снимите решетки, крышки горелок и рассекатели.

- Замените жиклеры с помощью ключа, имеющегося в продаже в нашем сервисном центре, артикул 340847 (Конфорка двойного или тройного пламени артикул 340808), см. таблицу II, тщательно следя за тем, чтобы в процессе снятия жиклера или его закрепления на горелке он не соскочил.

Убедитесь в том, что жиклеры тщательно прижаты, чтобы обеспечить герметичность горелок. В данных горелках не нужно производить регулировку подачи первичного воздуха.

В) Регулировка кранов

Установите ручки управления в положение минимального пламени. Снимите ручки кранов. Рис. 8. Под ними находится уплотнительная прокладка из эластичной резины. Для того, чтобы открыть доступ к байпасному винту, достаточно нажать на нее кончиком отвертки. Рис. 8а.

Никогда не снимайте прокладку. Отрегулируйте минимальную величину пламени, повернув байпасный винт с помощью плоской отвертки.

В зависимости от вида газа, к которому адаптируется прибор (см. таблицу III), выполните следующие действия:

А: закрутите байпасные винты до отказа.

В: ослабьте байпасные винты, пока газ не будет правильно выходить из горелок:

убедитесь, чтобы при повороте ручки управления от максимальной до минимальной отметки горелки не гасли и не происходило возврата пламени.

С: замену байпасных винтов может производить только специалист, имеющий соответствующую квалификацию.

Д: никаких действий с байпасными винтами производить не нужно.

Если Вы не можете найти доступ к байпасному винту, демонтируйте рабочую панель электроприбора, которая крепится к остальным элементам с помощью системы зажимов и винтов. Чтобы снять эту панель, выполните следующие действия:

- Снимите все крышки горелок, решетки и ручки управления.

- Ослабьте винты крепления горелок. Используйте рычаг для демонтажа 483196, который можно приобрести в нашем сервисном центре. Нажатием рычага в указанных точках высвободите зажимы на передней части варочной панели. Рис. 9.

Чтобы установить рабочую панель на место, повторите эти действия в обратном порядке.

Для обеспечения герметичности важно, чтобы **все** уплотнительные прокладки находились на своем месте. Эти элементы необходимы для правильной работы прибора, так как препятствуют проникновению воды и грязи внутрь варочной панели.

Снова установите ручки управления.

Никогда не демонтируйте вал газового крана (Рис. 10). В случае его повреждения замените весь кран.

Внимание! После окончания работы наклейте этикетку с наименованием нового типа газа около таблички с характеристиками.



Перед приставлением к установке прибора, необходимо ознакомиться с инструкцией. Иллюстрация представлена в данной инструкции монтажа. Иллюстрация монтажа является лишь примером.

Производитель не несет ответственности в случае, когда инструкция не была прочитана.

Важные замечания по безопасности

Все действия, связанные с установкой, регулировкой и адаптацией прибора к другому виду газа, должны выполняться только квалифицированным персоналом сервисного центра, с учетом норм и правил, действующих в данной стране и в соответствии с требованиями производителя.

Перед выполнением любых действий необходимо отключить подачу газа и электричества.

Для обеспечения безопасности при использовании прибора, необходимо использовать только газ, для которого предназначен прибор.

Рекомендуется обратиться к нашему Сервисному Центру.

Установка должна быть выполнена только для бытового использования, а не для использования в промышленности. Не рекомендуется устанавливать прибор на яхтах или в кемпингах.

Перед установкой прибора, необходимо убедиться, что параметры газа, доставляемого через локальную сеть (тип и давление газа) соответствуют требованиям для прибора (см. таблицу I). Параметры прибора можно проверить с помощью таблички.

То устройство может быть установлено только в помещении, оборудованном хорошей вентиляцией, в соответствии с требованиями, изложенными в инструкции по эксплуатации. Не рекомендуется подключать прибор к системе отопления.

Провод, питающий прибор, должен быть правильно установлен в соответствии с требованиями, изложенными в инструкции по эксплуатации. Чтобы избежать его повреждения от горячих частей духовки или плиты, рекомендуется использовать защитные кожухи.

Прибор должен быть правильно заземлен электрическим проводом, который должен быть правильно заземлен.

Не рекомендуется выполнять никаких действий внутри прибора. Если требуется такая работа, необходимо обратиться к нашему Сервисному Центру.

Перед установкой

Установка должна соответствовать классу 3, в соответствии с нормой EN 30-1-1, касающейся газовых приборов: установка должна быть выполнена.

Мебель, находящаяся вблизи прибора, должна быть выполнена из негорючих материалов. Покрытие из ламината или клееного дерева должно быть устойчивым к высокой температуре.

Прибор не должен устанавливаться на газовых баллонах, баллонах, мойках или других подобных приборах.

Чтобы установить плиту духовки, прибор должен быть оборудован системой принудительной вентиляции.

Проверить размеры духовки в инструкции по установке.

Во время установки вынуть духовку из упаковки, необходимо соблюдать требования, изложенные в инструкции по эксплуатации и соблюдать минимальное расстояние 650 мм от плиты духовки.

Установка мебели (рис. 1-2)

Выполнить в стене вырезку по указанным размерам.

Если под электрической или смешанной (газовой-электрической) плитой духовки не установлен духовой шкаф, необходимо использовать элемент, отделяющий материал от стены, на расстоянии 10 мм от основания установки плиты духовки. В этом случае невозможно получить доступ к нижней части плиты.

W przypadku płyty kuchenki gazowej, zalecane jest umieszczenie elementu oddzielającego w tej samej odległości. Drewniane powierzchnie robocze należy pokryć specjalnym lakierem chroniącym przed wilgocią.

Instalacja urządzenia

W zależności od modelu urządzenia, uszczelka samoprzylepna może zostać przymocowana fabrycznie. Nie należy jej wówczas w żadnym wypadku zdejmować, ponieważ uszczelka samoprzylepna zapobiega sączeniu. Jeżeli uszczelka nie została założona fabrycznie, należy ją nakleić na dolnym brzegu płyty kuchenki. Rys. 3. Aby zamocować urządzenie w meblu, należy przykręcić uchwyty w zaznaczonym położeniu, w taki sposób, aby mogły się obracać. Wsunąć płytę kuchenki i ustawić centralnie w wycięciu mebla. Przycisnąć brzegi płyty grzejnej w ten sposób, aby całym swoim obwodem spoczywała na podstawie. Obrócić uchwyty i docisnąć je do końca. Położenie uchwyty zależy od grubości blatu. Rys. 4.

Demontaż płyty kuchenki

Odłączyć urządzenie od prądu i odciąć dopływ gazu. Odkręcić uchwyty i wykonać czynności wyszczególnione podczas montażu w odwrotnej kolejności.

Podłączanie gazu (rys. 5)

Zakończenie kolektora wejściowego płyty kuchenki gazowej jest wyposażone w złącze kolankowe z gwintem o wymiarze 1/2" (20,955 mm), które umożliwia:

- sztywne połączenie
- połączenie za pomocą elastycznego przewodu z metalu (L min. 1 m - max. 3 m).

Konieczne jest założenie dostępnej w zestawie uszczelki (034308) pomiędzy wyjście kolektora a przewód doprowadzający gaz.

Należy zapobiec stykaniu się tego przewodu z ruchomymi częściami zabudowy (na przykład szufladą) i przechodzeniu przez miejsca, które mogą zostać zajęte przez blokujące przestrzeń przedmioty.

Jeśli wymagane jest wykonanie poziomego podłączenia gazu, nasz Serwis Techniczny oferuje odpowiednie kolanko (kod produktu 173018) i uszczelkę (kod produktu 034308).

Dotyczy Francji: wymienić kolanko zamontowane fabrycznie na kolanko znajdujące się w torebce z akcesoriami. Rys. 5a.

Proszę pamiętać o założeniu uszczelki.

Uwaga! Po przeprowadzeniu jakichkolwiek czynności przy elementach podłączenia gazu, należy sprawdzić szczelność połączeń. Niebezpieczeństwo ułatniania się gazu! Producent nie ponosi odpowiedzialności w przypadku, gdy połączenie utraci szczelność na skutek wykonanych operacji.

Podłączanie prądu (rys. 6)

Upewnić się, że parametry urządzenia są zgodne z napięciem i mocą instalacji elektrycznej.

Płyty kuchenki są dostarczane wraz z przewodem zasilania zaopatrzonym we wtyczkę lub bez niej.

Należy pamiętać o wielobiegowym wyłączniku odcinającym zasilanie z przynajmniej 3-milimetrowym odstępem stykowym (nie dotyczy podłączenia za pomocą wtyczki, gdy jest ona dostępna dla użytkownika).

Urządzenia wyposażone we wtyczkę można podłączać wyłącznie do puszek z gniazdkiem posiadających prawidłowo zainstalowane uziemienie.

Urządzenie typu "Y": przewód wejściowy nie może być wymieniany przez użytkownika, lecz wyłącznie przez Serwis Techniczny. Należy zachować odpowiedni rodzaj przewodu oraz minimalny przekrój.

Zmiana rodzaju gazu

Jeśli zezwalają na to przepisy obowiązujące w danym kraju, urządzenie można dostosować do zasilania innymi rodzajami gazu (patrz: tabliczka znamionowa urządzenia). Niezbędne części znajdują się w załączonej (w zależności od modelu) torebce z zestawem umożliwiającym zmianę zasilania gazowego, który można również otrzymać w naszym Serwisie Technicznym. Należy wykonać następujące czynności:

A) Wymiana dyszy (Rys. 7-7a):

- Zdjąć ruszty, nakładki palnika i dyfuzory.
- Wymienić dysze za pomocą klucza dostępnego w naszym Serwisie Technicznym, kod produktu 340847 (palnik o podwójnym lub potrójnym wieńcu płomieni kod 340808), patrz tabela II, zwracając szczególną uwagę na to, aby nie oderwać dyszy przy wyciąganiu lub mocowaniu jej w palniku. Należy mocno dokręcić dysze w celu zapewnienia szczelności układu. W tych palnikach nie jest konieczne wyregulowanie dopływu powietrza podstawowego.

B) Regulacja kurków

Ustawić wszystkie pokrętła w położeniu minimalnym.

Wyjąć pokrętła z kurków. Rys. 8. Pod spodem znajduje się element zabezpieczający z elastycznej gumy. Nacisnąć element końcem śrubokrętu, aby dostać się do śruby regulacyjnej kurka. Rys. 8a.

W żadnym wypadku nie wyjmować elementu zabezpieczającego.

Wyregulować płomień minimalny, obracając śrubę złączki przejściowej za pomocą śrubokrętu z płaską końcówką. W zależności od rodzaju gazu, do którego dostosowywane będzie urządzenie, patrz tabela III, należy wykonać następujące czynności:

A: nacisnąć do końca śruby złączek przejściowych.

B: poluzować śruby złączek przejściowych do momentu, gdy gaz zacznie prawidłowo wydobywać się z palników:

upewnić się, że przy obracaniu pokrętłem między położeniem maksymalnym a minimalnym palnik nie gaśnie ani nie występuje cofanie się płomienia.

C: śruby złączek przejściowych powinny być wymieniane przez uprawnionego pracownika Serwisu Technicznego.

D: nie manipulować śrubami złączek przejściowych.

Jeżeli nie można dostać się do śruby złączki przejściowej, należy wymontować formę na tłuszcz, która jest przymocowana do płyty kuchenki za pomocą systemu zacisków i śrub. Aby ją zdjąć, należy wykonać następujące czynności:

- Zdjąć wszystkie nakładki palników, ruszty i pokrętła.

- Odkręcić śruby palników.

Należy skorzystać z dźwigni demontującej (kod produktu 483196) dostępnej w naszym Serwisie Technicznym. Zwolnić przednie zaciski, używając dźwigni w zaznaczonych miejscach. Rys. 9.

Aby ponownie zamontować formę na tłuszcz, wykonać opisane czynności demontażu w odwrotnej kolejności. Ważne jest, aby zamocowane zostały **wszystkie** elementy zabezpieczające w celu zapewnienia szczelności. Są one niezbędne dla prawidłowego funkcjonowania urządzenia, ponieważ uniemożliwiają zanieczyszczenie wnętrza urządzenia cieczami i brudem. Ponownie zamontować pokrętła.

Nigdy nie należy demontować trzpienia kurka (rys. 10). W przypadku awarii, należy wymienić cały kurek.

Uwaga! Po zakończeniu pracy, w pobliżu tabliczki znamionowej urządzenia należy przykleić naklejkę informującą, jakim rodzajem gazu jest zasilane.

COUNTRIES/GASES	GAS ADJUSTED	MODEL	TYPE	ΣQn (kW) G20, G25	ΣQn (kW) G30, G31	G20 (m3/h)	G25 (m3/h)	G30 (g/h)	G31 (g/h)	W	V~	Hz												
				ES II 2H3+ 20-28/37	PT II 2H3+ 20-30/37	CY/MT I3B/P 30																		
							G-30/G31+28-30/37 mbar BUTANO-PROPANO	3ETG391BP	HSE-S7F3G30	9,45	0,00	0,901	1,048	686	674	0,8 W	220-240 V~	50/60 Hz						
<table><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Cat.</td><td></td><td>NL</td><td></td></tr><tr><td>P(mbar)</td><td></td><td>II 2L3B/P 25-30</td><td></td></tr></table>					Cat.		NL		P(mbar)		II 2L3B/P 25-30		AARDGAS G25/25 mbar	EC615PC80N	HSE-S6F4030	7,50	0,00	0,715	0,831	544	535	0,8 W	220-240 V~	50/60 Hz
Cat.		NL																						
P(mbar)		II 2L3B/P 25-30																						
EC645HC90N	HSE-S6F3W30	9,05	0,00	0,862	1,003	657	646	0,8 W	220-240 V~	50/60 Hz														
EC645HV90N	HSE-S6F3W3M	9,05	0,00	0,862	1,003	657	646	3,00 W	220-240 V~	50/60 Hz														
EC645PC90N	HSE-S6F4030	7,50	0,00	0,715	0,831	544	535	0,8 W	220-240 V~	50/60 Hz														
EC645PU90N	HSE-S6F403M	7,50	0,00	0,715	0,831	544	535	3,00 W	220-240 V~	50/60 Hz														
EC745RC90N	HSE-S7F4W30	12,10	12,50	1,191	1,386	878	864	0,8 W	220-240 V~	50/60 Hz														
EC745RF90N	HSE-S7F4W3F	12,10	12,50	1,191	1,386	878	864	3,00 W	220-240 V~	50/60 Hz														
EC745RU90N	HSE-S7F4W3M	12,10	12,50	1,191	1,386	878	864	3,00 W	220-240 V~	50/60 Hz														
EC745RV90N	HSE-S7F4W3M	12,10	12,50	1,191	1,386	878	864	3,00 W	220-240 V~	50/60 Hz														
EC845IU90N	HSE-S7F3V3M	9,75	0,00	0,929	1,081	708	696	3,00 W	220-240 V~	50/60 Hz														
EC845SC90N	HSE-S7F4L30	12,10	12,50	1,191	1,386	878	864	0,8 W	220-240 V~	50/60 Hz														
EC845SF90N	HSE-S7F4L3F	12,10	12,50	1,191	1,386	878	864	3,00 W	220-240 V~	50/60 Hz														
EC845SU90N	HSE-S7F4L3M	12,10	12,50	1,191	1,386	878	864	3,00 W	220-240 V~	50/60 Hz														
EC845SV90N	HSE-S7F4L3M	12,10	12,50	1,191	1,386	878	864	3,00 W	220-240 V~	50/60 Hz														
EC845XC90N	HSE-S7F3G30	9,45	0,00	0,901	1,048	686	674	0,8 W	220-240 V~	50/60 Hz														
PCH615C90N	HSE-S6F3W30	9,05	0,00	0,862	1,003	657	646	0,8 W	220-240 V~	50/60 Hz														
PCI815B91N	HSE-S7F3V30	9,75	0,00	0,929	1,081	708	696	0,8 W	220-240 V~	50/60 Hz														
PCP615C90N	HSE-S6F4030	7,50	0,00	0,715	0,831	544	535	0,8 W	220-240 V~	50/60 Hz														
PCR715C90N	HSE-S7F4W30	12,10	12,50	1,191	1,386	878	864	0,8 W	220-240 V~	50/60 Hz														
PCR715F90N	HSE-S7F4W3F	12,10	12,50	1,191	1,386	878	864	3,00 W	220-240 V~	50/60 Hz														
PCR715U90N	HSE-S7F4W3M	12,10	12,50	1,191	1,386	878	864	3,00 W	220-240 V~	50/60 Hz														
PCS815C90N	HSE-S7F4L30	12,10	12,50	1,191	1,386	878	864	0,8 W	220-240 V~	50/60 Hz														
PCS815F90N	HSE-S7F4L3F	12,10	12,50	1,191	1,386	878	864	3,00 W	220-240 V~	50/60 Hz														
PCS815U90N	HSE-S7F4L3M	12,10	12,50	1,191	1,386	878	864	3,00 W	220-240 V~	50/60 Hz														
PCX815C90N	HSE-S7F3G30	9,45	0,00	0,901	1,048	686	674	0,8 W	220-240 V~	50/60 Hz														
T23R36N0NL	HSE-S6F403H	7,50	0,00	0,715	0,831	544	535	3,00 W	220-240 V~	50/60 Hz														
T25S86N0NL	HSE-S7F4L30	12,10	12,50	1,191	1,386	878	864	0,8 W	220-240 V~	50/60 Hz														
T26R66N0NL	HSE-S7F4W3H	12,10	12,50	1,191	1,386	878	864	3,00 W	220-240 V~	50/60 Hz														
T26R86N0NL	HSE-S7F4L3H	12,10	12,50	1,191	1,386	878	864	3,00 W	220-240 V~	50/60 Hz														
T26S56N0NL	HSE-S7F4V30	11,50	0,00	1,096	1,275	835	821	0,8 W	220-240 V~	50/60 Hz														
PCD655DIT	HSE-6FB4030	7,50	0,00	0,715	0,831	544	535	0,6 W	230 V~	50 Hz														
PCD655FIT	HSE-6FB4030	7,50	0,00	0,715	0,831	544	535	0,6 W	230 V~	50 Hz														
PCD655MEU	HSE-6FB4030	7,50	0,00	0,715	0,831	544	535	0,6 W	230 V~	50 Hz														
PCD665DIT	HSE-6FB4030	7,50	0,00	0,715	0,831	544	535	0,6 W	230 V~	50 Hz														
EC612PB80E	HSE-S6F4030	7,50	0,00	0,715	0,831	544	535	0,8 W	220-240 V~	50/60 Hz														
EC612YB80E	HSE-S6F3E30	5,75	0,00	0,548	0,637	417	410	1500 W	220-240 V~	50/60 Hz														
EC615HB80E	HSE-S6F3W30	9,05	0,00	0,862	1,003	657	646	0,8 W	220-240 V~	50/60 Hz														
EC615PB80E	HSE-S6F4030	7,50	0,00	0,715	0,831	544	535	0,8 W	220-240 V~	50/60 Hz														

	AT	BE/FR	LU	IT/PT	LV
Cat.	I123BP	I12E+3+	I2E	I12H3+	I2H
Préavis	20:30	2025-28-30/37	20	20/30/37	20
Cat.	DKPT/SEC/28/KELT/ST/NO/63		DE	ES/GB/GR/IE	
Préavis	I123BP	I123BP	20:30	I12H3+	20:30/37

G-20/20 mbar ERDGAS / ERDGAS E / NATURGAS / GAS NATURAL / NATURALGAS / NATURALGAS / NATURALGAS / NATURALGAS / NATURALGAS / NATURALGAS / NATURALGAS / NATURALGAS / G-20/G-25/20/25 mbar AARDGAS / GAZ NATUREL LACQ
--

EC615PB90E	HSE-S6F4030	7,50	0,00	0,715	0,831	544	535	0,8 W	220-240 V~	50/60 HZ
EC616PB80E	HSE-S6F4030	7,50	0,00	0,715	0,831	544	535	0,8 W	220-240 V~	50/60 HZ
EC616PB90E	HSE-S6F4030	7,50	0,00	0,715	0,831	544	535	0,8 W	220-240 V~	50/60 HZ
EC616PB90R	HSE-S6F4030	7,50	0,00	0,715	0,831	544	535	0,8 W	220-240 V~	50/60 HZ
EC616YB80E	HSE-S6F3E30	5,75	0,00	0,548	0,637	417	410	1500 W	220-240 V~	50/60 HZ
EC645HB80E	HSE-S6F3W30	9,05	0,00	0,862	1,003	657	646	0,8 W	220-240 V~	50/60 HZ
EC645HB90E	HSE-S6F3W30	9,05	0,00	0,862	1,003	657	646	0,8 W	220-240 V~	50/60 HZ
EC645HB90R	HSE-S6F3W30	9,05	0,00	0,862	1,003	657	646	0,8 W	220-240 V~	50/60 HZ
EC645HC90E	HSE-S6F3W30	9,05	0,00	0,862	1,003	657	646	0,8 W	220-240 V~	50/60 HZ
EC645HU90E	HSE-S6F3W3M	9,05	0,00	0,862	1,003	657	646	3,00 W	220-240 V~	50/60 HZ
EC645PB80E	HSE-S6F4030	7,50	0,00	0,715	0,831	544	535	0,8 W	220-240 V~	50/60 HZ
EC645PB90D	HSE-S6F4030	7,50	0,00	0,715	0,831	544	535	0,8 W	220-240 V~	50/60 HZ
EC645PB90E	HSE-S6F4030	7,50	0,00	0,715	0,831	544	535	0,8 W	220-240 V~	50/60 HZ
EC645PB90R	HSE-S6F4030	7,50	0,00	0,715	0,831	544	535	0,8 W	220-240 V~	50/60 HZ
EC645PT90E	HSE-S6F403M	7,50	0,00	0,715	0,831	544	535	3,00 W	220-240 V~	50/60 HZ
EC645YB80E	HSE-S6F3E30	5,75	0,00	0,548	0,637	417	410	1500 W	220-240 V~	50/60 HZ
EC715QB80E	HSE-S7F4V30	11,50	0,00	1,096	1,275	835	821	0,8 W	220-240 V~	50/60 HZ
EC715RB90E	HSE-S7F4W30	12,10	12,50	1,191	1,386	878	864	0,8 W	220-240 V~	50/60 HZ
EC745QB80E	HSE-S7F4V30	11,50	0,00	1,096	1,275	835	821	0,8 W	220-240 V~	50/60 HZ
EC745QB90R	HSE-S7F4V30	11,50	0,00	1,096	1,275	835	821	0,8 W	220-240 V~	50/60 HZ
EC745RB90D	HSE-S7F4W30	12,10	12,50	1,191	1,386	878	864	0,8 W	220-240 V~	50/60 HZ
EC745RB90E	HSE-S7F4W30	12,10	12,50	1,191	1,386	878	864	0,8 W	220-240 V~	50/60 HZ
EC745RC90E	HSE-S7F4W30	12,10	12,50	1,191	1,386	878	864	0,8 W	220-240 V~	50/60 HZ
EC745RF90D	HSE-S7F4W3F	12,10	12,50	1,191	1,386	878	864	3,00 W	220-240 V~	50/60 HZ
EC745RF90E	HSE-S7F4W3F	12,10	12,50	1,191	1,386	878	864	3,00 W	220-240 V~	50/60 HZ
EC745RT90E	HSE-S7F4W3M	12,10	12,50	1,191	1,386	878	864	3,00 W	220-240 V~	50/60 HZ
EC745RU90E	HSE-S7F4W3M	12,10	12,50	1,191	1,386	878	864	3,00 W	220-240 V~	50/60 HZ
EC845IB90D	HSE-S7F3V30	9,75	0,00	0,929	1,081	708	696	0,8 W	220-240 V~	50/60 HZ
EC845IB90E	HSE-S7F3V30	9,75	0,00	0,929	1,081	708	696	0,8 W	220-240 V~	50/60 HZ
EC845IT90E	HSE-S7F3V3M	9,75	0,00	0,929	1,081	708	696	3,00 W	220-240 V~	50/60 HZ
EC845SB90E	HSE-S7F4L30	12,10	12,50	1,191	1,386	878	864	0,8 W	220-240 V~	50/60 HZ
EC845SU90E	HSE-S7F4L3M	12,10	12,50	1,191	1,386	878	864	3,00 W	220-240 V~	50/60 HZ
EC845XB90E	HSE-S7F3G30	9,45	0,00	0,901	1,048	686	674	0,8 W	220-240 V~	50/60 HZ
PCC615B80E	HSE-S6F2V30	8,00	0,00	0,762	0,887	581	571	0,8 W	220-240 V~	50/60 HZ
PCC615B90E	HSE-S6F2V30	8,00	0,00	0,762	0,887	581	571	0,8 W	220-240 V~	50/60 HZ
PCD666DEU	HSE-S6F4030	7,50	0,00	0,715	0,831	544	535	0,8 W	220-240 V~	50/60 HZ
PCH615B90E	HSE-S6F3W30	9,05	0,00	0,862	1,003	657	646	0,8 W	220-240 V~	50/60 HZ
PCH615M90E	HSE-S6F3W30	9,05	0,00	0,862	1,003	657	646	0,8 W	220-240 V~	50/60 HZ
PCI815B81E	HSE-S7F3V30	9,75	0,00	0,929	1,081	708	696	0,8 W	220-240 V~	50/60 HZ
PCI815M91E	HSE-S7F3V30	9,75	0,00	0,929	1,081	708	696	0,8 W	220-240 V~	50/60 HZ
PCP612B80E	HSE-S6F4030	7,50	0,00	0,715	0,831	544	535	0,8 W	220-240 V~	50/60 HZ
PCP612B90E	HSE-S6F4030	7,50	0,00	0,715	0,831	544	535	0,8 W	220-240 V~	50/60 HZ
PCP612M90E	HSE-S6F4030	7,50	0,00	0,715	0,831	544	535	0,8 W	220-240 V~	50/60 HZ
PCP615B80E	HSE-S6F4030	7,50	0,00	0,715	0,831	544	535	0,8 W	220-240 V~	50/60 HZ
PCP615B80R	HSE-S6F4030	7,50	0,00	0,715	0,831	544	535	0,8 W	220-240 V~	50/60 HZ
PCP615B90B	HSE-S6F4030	7,50	0,00	0,715	0,831	544	535	0,8 W	220-240 V~	50/60 HZ

	<table><tr><td></td><td>AT</td><td>BE/FR</td><td>LU</td><td>IT/PT</td><td>LV</td></tr><tr><td>Cat.</td><td>II 2H3BP</td><td>II 2E+3+</td><td>I 2E</td><td>II 2H3+</td><td>I 2H</td></tr><tr><td>Pr(mbar)</td><td>20-50</td><td>20/25-28-30/37</td><td>20</td><td>20-30/37</td><td>20</td></tr><tr><td></td><td colspan="5">DNF/ISE/CZ/SKE/IT/SH/ROBG</td></tr><tr><td>Cat.</td><td>II 2H3BP</td><td>II 2H3BP</td><td>II 2ELL3BP</td><td>II 2H3+</td><td>II 2H3+</td></tr><tr><td>Pr(mbar)</td><td>20-30</td><td>20-30</td><td>20-50</td><td>20-50</td><td>20-28/37</td></tr></table>		AT	BE/FR	LU	IT/PT	LV	Cat.	II 2H3BP	II 2E+3+	I 2E	II 2H3+	I 2H	Pr(mbar)	20-50	20/25-28-30/37	20	20-30/37	20		DNF/ISE/CZ/SKE/IT/SH/ROBG					Cat.	II 2H3BP	II 2H3BP	II 2ELL3BP	II 2H3+	II 2H3+	Pr(mbar)	20-30	20-30	20-50	20-50	20-28/37	<table><tr><td></td><td>RU</td></tr><tr><td>Cat.</td><td>II 2H3+</td></tr><tr><td>Pr(mbar)</td><td>20/30</td></tr></table>		RU	Cat.	II 2H3+	Pr(mbar)	20/30	<table><tr><td colspan="2">Прибор настроен заводом для работы на природном газе Fitted to Natural Gas / Ajustado a gas Natural.</td></tr><tr><td colspan="2">G-20/20 mbar ERDGAS / ERDGAS E / NATURGAS / GAS NATURAL / МАКААСУ НАТУРГАС / ФУОК_ОГО / NATURAL GAS / GAS METANO / GAS NATUREL / GAZ ZIEMNY G-20/G-25-20/25 mbar AARDGAS / GAZ NATUREL LACQ</td></tr></table>	Прибор настроен заводом для работы на природном газе Fitted to Natural Gas / Ajustado a gas Natural.		G-20/20 mbar ERDGAS / ERDGAS E / NATURGAS / GAS NATURAL / МАКААСУ НАТУРГАС / ФУОК_ОГО / NATURAL GAS / GAS METANO / GAS NATUREL / GAZ ZIEMNY G-20/G-25-20/25 mbar AARDGAS / GAZ NATUREL LACQ	
	AT	BE/FR	LU	IT/PT	LV																																												
Cat.	II 2H3BP	II 2E+3+	I 2E	II 2H3+	I 2H																																												
Pr(mbar)	20-50	20/25-28-30/37	20	20-30/37	20																																												
	DNF/ISE/CZ/SKE/IT/SH/ROBG																																																
Cat.	II 2H3BP	II 2H3BP	II 2ELL3BP	II 2H3+	II 2H3+																																												
Pr(mbar)	20-30	20-30	20-50	20-50	20-28/37																																												
	RU																																																
Cat.	II 2H3+																																																
Pr(mbar)	20/30																																																
Прибор настроен заводом для работы на природном газе Fitted to Natural Gas / Ajustado a gas Natural.																																																	
G-20/20 mbar ERDGAS / ERDGAS E / NATURGAS / GAS NATURAL / МАКААСУ НАТУРГАС / ФУОК_ОГО / NATURAL GAS / GAS METANO / GAS NATUREL / GAZ ZIEMNY G-20/G-25-20/25 mbar AARDGAS / GAZ NATUREL LACQ																																																	
	<table><tr><td></td><td>AT</td><td>BE/FR</td><td>LU</td><td>IT/PT</td><td>LV</td></tr><tr><td>Cat.</td><td>II 2H3BP</td><td>II 2E+3+</td><td>I 2E</td><td>II 2H3+</td><td>I 2H</td></tr><tr><td>Pr(mbar)</td><td>20-50</td><td>20/25-28-30/37</td><td>20</td><td>20-30/37</td><td>20</td></tr><tr><td></td><td colspan="5">DNF/ISE/CZ/SKE/IT/SH/ROBG</td></tr><tr><td>Cat.</td><td>II 2H3BP</td><td>II 2H3BP</td><td>II 2ELL3BP</td><td>II 2H3+</td><td>II 2H3+</td></tr><tr><td>Pr(mbar)</td><td>20-30</td><td>20-30</td><td>20-50</td><td>20-50</td><td>20-28/37</td></tr></table>		AT	BE/FR	LU	IT/PT	LV	Cat.	II 2H3BP	II 2E+3+	I 2E	II 2H3+	I 2H	Pr(mbar)	20-50	20/25-28-30/37	20	20-30/37	20		DNF/ISE/CZ/SKE/IT/SH/ROBG					Cat.	II 2H3BP	II 2H3BP	II 2ELL3BP	II 2H3+	II 2H3+	Pr(mbar)	20-30	20-30	20-50	20-50	20-28/37	<table><tr><td></td><td>RU</td></tr><tr><td>Cat.</td><td>II 2H3+</td></tr><tr><td>Pr(mbar)</td><td>20/30</td></tr></table>		RU	Cat.	II 2H3+	Pr(mbar)	20/30	<table><tr><td colspan="2">Прибор настроен заводом для работы на природном газе Fitted to Natural Gas / Ajustado a gas Natural.</td></tr><tr><td colspan="2">G-20/20 mbar ERDGAS / ERDGAS E / NATURGAS / GAS NATURAL / МАКААСУ НАТУРГАС / ФУОК_ОГО / NATURAL GAS / GAS METANO / GAS NATUREL / GAZ ZIEMNY G-20/G-25-20/25 mbar AARDGAS / GAZ NATUREL LACQ</td></tr></table>	Прибор настроен заводом для работы на природном газе Fitted to Natural Gas / Ajustado a gas Natural.		G-20/20 mbar ERDGAS / ERDGAS E / NATURGAS / GAS NATURAL / МАКААСУ НАТУРГАС / ФУОК_ОГО / NATURAL GAS / GAS METANO / GAS NATUREL / GAZ ZIEMNY G-20/G-25-20/25 mbar AARDGAS / GAZ NATUREL LACQ	
	AT	BE/FR	LU	IT/PT	LV																																												
Cat.	II 2H3BP	II 2E+3+	I 2E	II 2H3+	I 2H																																												
Pr(mbar)	20-50	20/25-28-30/37	20	20-30/37	20																																												
	DNF/ISE/CZ/SKE/IT/SH/ROBG																																																
Cat.	II 2H3BP	II 2H3BP	II 2ELL3BP	II 2H3+	II 2H3+																																												
Pr(mbar)	20-30	20-30	20-50	20-50	20-28/37																																												
	RU																																																
Cat.	II 2H3+																																																
Pr(mbar)	20/30																																																
Прибор настроен заводом для работы на природном газе Fitted to Natural Gas / Ajustado a gas Natural.																																																	
G-20/20 mbar ERDGAS / ERDGAS E / NATURGAS / GAS NATURAL / МАКААСУ НАТУРГАС / ФУОК_ОГО / NATURAL GAS / GAS METANO / GAS NATUREL / GAZ ZIEMNY G-20/G-25-20/25 mbar AARDGAS / GAZ NATUREL LACQ																																																	
	<table><tr><td></td><td>HU</td><td>BE/FR</td><td>CY/MT</td><td>IT/PT</td></tr><tr><td>Cat.</td><td>II 2H3BP</td><td>II 2E+3+</td><td>I 3BP</td><td>II 2H3+</td></tr><tr><td>Pr(mbar)</td><td>25-50</td><td>20/25-28-30/37</td><td>30</td><td>20-30/37</td></tr><tr><td></td><td colspan="4">DNF/ISE/CZ/SKE/IT/SH/ROBG</td></tr><tr><td>Cat.</td><td>II 2H3BP</td><td>II 2H3BP</td><td>II 2ELL3BP</td><td>II 2H3+</td></tr><tr><td>Pr(mbar)</td><td>20-30</td><td>20-30</td><td>20-50</td><td>20-28/37</td></tr></table>		HU	BE/FR	CY/MT	IT/PT	Cat.	II 2H3BP	II 2E+3+	I 3BP	II 2H3+	Pr(mbar)	25-50	20/25-28-30/37	30	20-30/37		DNF/ISE/CZ/SKE/IT/SH/ROBG				Cat.	II 2H3BP	II 2H3BP	II 2ELL3BP	II 2H3+	Pr(mbar)	20-30	20-30	20-50	20-28/37	<table><tr><td></td><td>RU</td></tr><tr><td>Cat.</td><td>II 2H3+</td></tr><tr><td>Pr(mbar)</td><td>20/30</td></tr></table>		RU	Cat.	II 2H3+	Pr(mbar)	20/30	<table><tr><td colspan="2">Прибор настроен заводом для работы на природном газе Fitted to Natural Gas / Ajustado a gas Natural.</td></tr><tr><td colspan="2">G-20/20 mbar ERDGAS / ERDGAS E / NATURGAS / GAS NATURAL / МАКААСУ НАТУРГАС / ФУОК_ОГО / NATURAL GAS / GAS METANO / GAS NATUREL / GAZ ZIEMNY G-20/G-25-20/25 mbar AARDGAS / GAZ NATUREL LACQ</td></tr></table>	Прибор настроен заводом для работы на природном газе Fitted to Natural Gas / Ajustado a gas Natural.		G-20/20 mbar ERDGAS / ERDGAS E / NATURGAS / GAS NATURAL / МАКААСУ НАТУРГАС / ФУОК_ОГО / NATURAL GAS / GAS METANO / GAS NATUREL / GAZ ZIEMNY G-20/G-25-20/25 mbar AARDGAS / GAZ NATUREL LACQ							
	HU	BE/FR	CY/MT	IT/PT																																													
Cat.	II 2H3BP	II 2E+3+	I 3BP	II 2H3+																																													
Pr(mbar)	25-50	20/25-28-30/37	30	20-30/37																																													
	DNF/ISE/CZ/SKE/IT/SH/ROBG																																																
Cat.	II 2H3BP	II 2H3BP	II 2ELL3BP	II 2H3+																																													
Pr(mbar)	20-30	20-30	20-50	20-28/37																																													
	RU																																																
Cat.	II 2H3+																																																
Pr(mbar)	20/30																																																
Прибор настроен заводом для работы на природном газе Fitted to Natural Gas / Ajustado a gas Natural.																																																	
G-20/20 mbar ERDGAS / ERDGAS E / NATURGAS / GAS NATURAL / МАКААСУ НАТУРГАС / ФУОК_ОГО / NATURAL GAS / GAS METANO / GAS NATUREL / GAZ ZIEMNY G-20/G-25-20/25 mbar AARDGAS / GAZ NATUREL LACQ																																																	
	<table><tr><td></td><td>HU</td><td>BE/FR</td><td>CY/MT</td><td>IT/PT</td></tr><tr><td>Cat.</td><td>II 2H3BP</td><td>II 2E+3+</td><td>I 3BP</td><td>II 2H3+</td></tr><tr><td>Pr(mbar)</td><td>25-50</td><td>20/25-28-30/37</td><td>30</td><td>20-30/37</td></tr><tr><td></td><td colspan="4">DNF/ISE/CZ/SKE/IT/SH/ROBG</td></tr><tr><td>Cat.</td><td>II 2H3BP</td><td>II 2H3BP</td><td>II 2ELL3BP</td><td>II 2H3+</td></tr><tr><td>Pr(mbar)</td><td>20-30</td><td>20-30</td><td>20-50</td><td>20-28/37</td></tr></table>		HU	BE/FR	CY/MT	IT/PT	Cat.	II 2H3BP	II 2E+3+	I 3BP	II 2H3+	Pr(mbar)	25-50	20/25-28-30/37	30	20-30/37		DNF/ISE/CZ/SKE/IT/SH/ROBG				Cat.	II 2H3BP	II 2H3BP	II 2ELL3BP	II 2H3+	Pr(mbar)	20-30	20-30	20-50	20-28/37	<table><tr><td></td><td>RU</td></tr><tr><td>Cat.</td><td>II 2H3+</td></tr><tr><td>Pr(mbar)</td><td>20/30</td></tr></table>		RU	Cat.	II 2H3+	Pr(mbar)	20/30	<table><tr><td colspan="2">Прибор настроен заводом для работы на природном газе Fitted to Natural Gas / Ajustado a gas Natural.</td></tr><tr><td colspan="2">G-20/20 mbar ERDGAS / ERDGAS E / NATURGAS / GAS NATURAL / МАКААСУ НАТУРГАС / ФУОК_ОГО / NATURAL GAS / GAS METANO / GAS NATUREL / GAZ ZIEMNY G-20/G-25-20/25 mbar AARDGAS / GAZ NATUREL LACQ</td></tr></table>	Прибор настроен заводом для работы на природном газе Fitted to Natural Gas / Ajustado a gas Natural.		G-20/20 mbar ERDGAS / ERDGAS E / NATURGAS / GAS NATURAL / МАКААСУ НАТУРГАС / ФУОК_ОГО / NATURAL GAS / GAS METANO / GAS NATUREL / GAZ ZIEMNY G-20/G-25-20/25 mbar AARDGAS / GAZ NATUREL LACQ							
	HU	BE/FR	CY/MT	IT/PT																																													
Cat.	II 2H3BP	II 2E+3+	I 3BP	II 2H3+																																													
Pr(mbar)	25-50	20/25-28-30/37	30	20-30/37																																													
	DNF/ISE/CZ/SKE/IT/SH/ROBG																																																
Cat.	II 2H3BP	II 2H3BP	II 2ELL3BP	II 2H3+																																													
Pr(mbar)	20-30	20-30	20-50	20-28/37																																													
	RU																																																
Cat.	II 2H3+																																																
Pr(mbar)	20/30																																																
Прибор настроен заводом для работы на природном газе Fitted to Natural Gas / Ajustado a gas Natural.																																																	
G-20/20 mbar ERDGAS / ERDGAS E / NATURGAS / GAS NATURAL / МАКААСУ НАТУРГАС / ФУОК_ОГО / NATURAL GAS / GAS METANO / GAS NATUREL / GAZ ZIEMNY G-20/G-25-20/25 mbar AARDGAS / GAZ NATUREL LACQ																																																	
	<table><tr><td></td><td>HU</td><td>BE/FR</td><td>CY/MT</td><td>IT/PT</td></tr><tr><td>Cat.</td><td>II 2H3BP</td><td>II 2E+3+</td><td>I 3BP</td><td>II 2H3+</td></tr><tr><td>Pr(mbar)</td><td>25-50</td><td>20/25-28-30/37</td><td>30</td><td>20-30/37</td></tr><tr><td></td><td colspan="4">DNF/ISE/CZ/SKE/IT/SH/ROBG</td></tr><tr><td>Cat.</td><td>II 2H3BP</td><td>II 2H3BP</td><td>II 2ELL3BP</td><td>II 2H3+</td></tr><tr><td>Pr(mbar)</td><td>20-30</td><td>20-30</td><td>20-50</td><td>20-28/37</td></tr></table>		HU	BE/FR	CY/MT	IT/PT	Cat.	II 2H3BP	II 2E+3+	I 3BP	II 2H3+	Pr(mbar)	25-50	20/25-28-30/37	30	20-30/37		DNF/ISE/CZ/SKE/IT/SH/ROBG				Cat.	II 2H3BP	II 2H3BP	II 2ELL3BP	II 2H3+	Pr(mbar)	20-30	20-30	20-50	20-28/37	<table><tr><td></td><td>RU</td></tr><tr><td>Cat.</td><td>II 2H3+</td></tr><tr><td>Pr(mbar)</td><td>20/30</td></tr></table>		RU	Cat.	II 2H3+	Pr(mbar)	20/30	<table><tr><td colspan="2">Прибор настроен заводом для работы на природном газе Fitted to Natural Gas / Ajustado a gas Natural.</td></tr><tr><td colspan="2">G-20/20 mbar ERDGAS / ERDGAS E / NATURGAS / GAS NATURAL / МАКААСУ НАТУРГАС / ФУОК_ОГО / NATURAL GAS / GAS METANO / GAS NATUREL / GAZ ZIEMNY G-20/G-25-20/25 mbar AARDGAS / GAZ NATUREL LACQ</td></tr></table>	Прибор настроен заводом для работы на природном газе Fitted to Natural Gas / Ajustado a gas Natural.		G-20/20 mbar ERDGAS / ERDGAS E / NATURGAS / GAS NATURAL / МАКААСУ НАТУРГАС / ФУОК_ОГО / NATURAL GAS / GAS METANO / GAS NATUREL / GAZ ZIEMNY G-20/G-25-20/25 mbar AARDGAS / GAZ NATUREL LACQ							
	HU	BE/FR	CY/MT	IT/PT																																													
Cat.	II 2H3BP	II 2E+3+	I 3BP	II 2H3+																																													
Pr(mbar)	25-50	20/25-28-30/37	30	20-30/37																																													
	DNF/ISE/CZ/SKE/IT/SH/ROBG																																																
Cat.	II 2H3BP	II 2H3BP	II 2ELL3BP	II 2H3+																																													
Pr(mbar)	20-30	20-30	20-50	20-28/37																																													
	RU																																																
Cat.	II 2H3+																																																
Pr(mbar)	20/30																																																
Прибор настроен заводом для работы на природном газе Fitted to Natural Gas / Ajustado a gas Natural.																																																	
G-20/20 mbar ERDGAS / ERDGAS E / NATURGAS / GAS NATURAL / МАКААСУ НАТУРГАС / ФУОК_ОГО / NATURAL GAS / GAS METANO / GAS NATUREL / GAZ ZIEMNY G-20/G-25-20/25 mbar AARDGAS / GAZ NATUREL LACQ																																																	
	<table><tr><td></td><td>HU</td><td>BE/FR</td><td>CY/MT</td><td>IT/PT</td></tr><tr><td>Cat.</td><td>II 2H3BP</td><td>II 2E+3+</td><td>I 3BP</td><td>II 2H3+</td></tr><tr><td>Pr(mbar)</td><td>25-50</td><td>20/25-28-30/37</td><td>30</td><td>20-30/37</td></tr><tr><td></td><td colspan="4">DNF/ISE/CZ/SKE/IT/SH/ROBG</td></tr><tr><td>Cat.</td><td>II 2H3BP</td><td>II 2H3BP</td><td>II 2ELL3BP</td><td>II 2H3+</td></tr><tr><td>Pr(mbar)</td><td>20-30</td><td>20-30</td><td>20-50</td><td>20-28/37</td></tr></table>		HU	BE/FR	CY/MT	IT/PT	Cat.	II 2H3BP	II 2E+3+	I 3BP	II 2H3+	Pr(mbar)	25-50	20/25-28-30/37	30	20-30/37		DNF/ISE/CZ/SKE/IT/SH/ROBG				Cat.	II 2H3BP	II 2H3BP	II 2ELL3BP	II 2H3+	Pr(mbar)	20-30	20-30	20-50	20-28/37	<table><tr><td></td><td>RU</td></tr><tr><td>Cat.</td><td>II 2H3+</td></tr><tr><td>Pr(mbar)</td><td>20/30</td></tr></table>		RU	Cat.	II 2H3+	Pr(mbar)	20/30	<table><tr><td colspan="2">Прибор настроен заводом для работы на природном газе Fitted to Natural Gas / Ajustado a gas Natural.</td></tr><tr><td colspan="2">G-20/20 mbar ERDGAS / ERDGAS E / NATURGAS / GAS NATURAL / МАКААСУ НАТУРГАС / ФУОК_ОГО / NATURAL GAS / GAS METANO / GAS NATUREL / GAZ ZIEMNY G-20/G-25-20/25 mbar AARDGAS / GAZ NATUREL LACQ</td></tr></table>	Прибор настроен заводом для работы на природном газе Fitted to Natural Gas / Ajustado a gas Natural.		G-20/20 mbar ERDGAS / ERDGAS E / NATURGAS / GAS NATURAL / МАКААСУ НАТУРГАС / ФУОК_ОГО / NATURAL GAS / GAS METANO / GAS NATUREL / GAZ ZIEMNY G-20/G-25-20/25 mbar AARDGAS / GAZ NATUREL LACQ							
	HU	BE/FR	CY/MT	IT/PT																																													
Cat.	II 2H3BP	II 2E+3+	I 3BP	II 2H3+																																													
Pr(mbar)	25-50	20/25-28-30/37	30	20-30/37																																													
	DNF/ISE/CZ/SKE/IT/SH/ROBG																																																
Cat.	II 2H3BP	II 2H3BP	II 2ELL3BP	II 2H3+																																													
Pr(mbar)	20-30	20-30	20-50	20-28/37																																													
	RU																																																
Cat.	II 2H3+																																																
Pr(mbar)	20/30																																																
Прибор настроен заводом для работы на природном газе Fitted to Natural Gas / Ajustado a gas Natural.																																																	
G-20/20 mbar ERDGAS / ERDGAS E / NATURGAS / GAS NATURAL / МАКААСУ НАТУРГАС / ФУОК_ОГО / NATURAL GAS / GAS METANO / GAS NATUREL / GAZ ZIEMNY G-20/G-25-20/25 mbar AARDGAS / GAZ NATUREL LACQ																																																	
	<table><tr><td></td><td>HU</td><td>BE/FR</td><td>CY/MT</td><td>IT/PT</td></tr><tr><td>Cat.</td><td>II 2H3BP</td><td>II 2E+3+</td><td>I 3BP</td><td>II 2H3+</td></tr><tr><td>Pr(mbar)</td><td>25-50</td><td>20/25-28-30/37</td><td>30</td><td>20-30/37</td></tr><tr><td></td><td colspan="4">DNF/ISE/CZ/SKE/IT/SH/ROBG</td></tr><tr><td>Cat.</td><td>II 2H3BP</td><td>II 2H3BP</td><td>II 2ELL3BP</td><td>II 2H3+</td></tr><tr><td>Pr(mbar)</td><td>20-30</td><td>20-30</td><td>20-50</td><td>20-28/37</td></tr></table>		HU	BE/FR	CY/MT	IT/PT	Cat.	II 2H3BP	II 2E+3+	I 3BP	II 2H3+	Pr(mbar)	25-50	20/25-28-30/37	30	20-30/37		DNF/ISE/CZ/SKE/IT/SH/ROBG				Cat.	II 2H3BP	II 2H3BP	II 2ELL3BP	II 2H3+	Pr(mbar)	20-30	20-30	20-50	20-28/37	<table><tr><td></td><td>RU</td></tr><tr><td>Cat.</td><td>II 2H3+</td></tr><tr><td>Pr(mbar)</td><td>20/30</td></tr></table>		RU	Cat.	II 2H3+	Pr(mbar)	20/30	<table><tr><td colspan="2">Прибор настроен заводом для работы на природном газе Fitted to Natural Gas / Ajustado a gas Natural.</td></tr><tr><td colspan="2">G-20/20 mbar ERDGAS / ERDGAS E / NATURGAS / GAS NATURAL / МАКААСУ НАТУРГАС / ФУОК_ОГО / NATURAL GAS / GAS METANO / GAS NATUREL / GAZ ZIEMNY G-20/G-25-20/25 mbar AARDGAS / GAZ NATUREL LACQ</td></tr></table>	Прибор настроен заводом для работы на природном газе Fitted to Natural Gas / Ajustado a gas Natural.		G-20/20 mbar ERDGAS / ERDGAS E / NATURGAS / GAS NATURAL / МАКААСУ НАТУРГАС / ФУОК_ОГО / NATURAL GAS / GAS METANO / GAS NATUREL / GAZ ZIEMNY G-20/G-25-20/25 mbar AARDGAS / GAZ NATUREL LACQ							
	HU	BE/FR	CY/MT	IT/PT																																													
Cat.	II 2H3BP	II 2E+3+	I 3BP	II 2H3+																																													
Pr(mbar)	25-50	20/25-28-30/37	30	20-30/37																																													
	DNF/ISE/CZ/SKE/IT/SH/ROBG																																																
Cat.	II 2H3BP	II 2H3BP	II 2ELL3BP	II 2H3+																																													
Pr(mbar)	20-30	20-30	20-50	20-28/37																																													
	RU																																																
Cat.	II 2H3+																																																
Pr(mbar)	20/30																																																
Прибор настроен заводом для работы на природном газе Fitted to Natural Gas / Ajustado a gas Natural.																																																	
G-20/20 mbar ERDGAS / ERDGAS E / NATURGAS / GAS NATURAL / МАКААСУ НАТУРГАС / ФУОК_ОГО / NATURAL GAS / GAS METANO / GAS NATUREL / GAZ ZIEMNY G-20/G-25-20/25 mbar AARDGAS / GAZ NATUREL LACQ																																																	
	<table><tr><td></td><td>HU</td><td>BE/FR</td><td>CY/MT</td><td>IT/PT</td></tr><tr><td>Cat.</td><td>II 2H3BP</td><td>II 2E+3+</td><td>I 3BP</td><td>II 2H3+</td></tr><tr><td>Pr(mbar)</td><td>25-50</td><td>20/25-28-30/37</td><td>30</td><td>20-30/37</td></tr><tr><td></td><td colspan="4">DNF/ISE/CZ/SKE/IT/SH/ROBG</td></tr><tr><td>Cat.</td><td>II 2H3BP</td><td>II 2H3BP</td><td>II 2ELL3BP</td><td>II 2H3+</td></tr><tr><td>Pr(mbar)</td><td>20-30</td><td>20-30</td><td>20-50</td><td>20-28/37</td></tr></table>		HU	BE/FR	CY/MT	IT/PT	Cat.	II 2H3BP	II 2E+3+	I 3BP	II 2H3+	Pr(mbar)	25-50	20/25-28-30/37	30	20-30/37		DNF/ISE/CZ/SKE/IT/SH/ROBG				Cat.	II 2H3BP	II 2H3BP	II 2ELL3BP	II 2H3+	Pr(mbar)	20-30	20-30	20-50	20-28/37	<table><tr><td></td><td>RU</td></tr><tr><td>Cat.</td><td>II 2H3+</td></tr><tr><td>Pr(mbar)</td><td>20/30</td></tr></table>		RU	Cat.	II 2H3+	Pr(mbar)	20/30	<table><tr><td colspan="2">Прибор настроен заводом для работы на природном газе Fitted to Natural Gas / Ajustado a gas Natural.</td></tr><tr><td colspan="2">G-20/20 mbar ERDGAS / ERDGAS E / NATURGAS / GAS NATURAL / МАКААСУ НАТУРГАС / ФУОК_ОГО / NATURAL GAS / GAS METANO / GAS NATUREL / GAZ ZIEMNY G-20/G-25-20/25 mbar AARDGAS / GAZ NATUREL LACQ</td></tr></table>	Прибор настроен заводом для работы на природном газе Fitted to Natural Gas / Ajustado a gas Natural.		G-20/20 mbar ERDGAS / ERDGAS E / NATURGAS / GAS NATURAL / МАКААСУ НАТУРГАС / ФУОК_ОГО / NATURAL GAS / GAS METANO / GAS NATUREL / GAZ ZIEMNY G-20/G-25-20/25 mbar AARDGAS / GAZ NATUREL LACQ							
	HU	BE/FR	CY/MT	IT/PT																																													
Cat.	II 2H3BP	II 2E+3+	I 3BP	II 2H3+																																													
Pr(mbar)	25-50	20/25-28-30/37	30	20-30/37																																													
	DNF/ISE/CZ/SKE/IT/SH/ROBG																																																
Cat.	II 2H3BP	II 2H3BP	II 2ELL3BP	II 2H3+																																													
Pr(mbar)	20-30	20-30	20-50	20-28/37																																													
	RU																																																
Cat.	II 2H3+																																																
Pr(mbar)	20/30																																																
Прибор настроен заводом для работы на природном газе Fitted to Natural Gas / Ajustado a gas Natural.																																																	
G-20/20 mbar ERDGAS / ERDGAS E / NATURGAS / GAS NATURAL / МАКААСУ НАТУРГАС / ФУОК_ОГО / NATURAL GAS / GAS METANO / GAS NATUREL / GAZ ZIEMNY G-20/G-25-20/25 mbar AARDGAS / GAZ NATUREL LACQ																																																	
	<table><tr><td></td><td>HU</td><td>BE/FR</td><td>CY/MT</td><td>IT/PT</td></tr><tr><td>Cat.</td><td>II 2H3BP</td><td>II 2E+3+</td><td>I 3BP</td><td>II 2H3+</td></tr><tr><td>Pr(mbar)</td><td>25-50</td><td>20/25-28-30/37</td><td>30</td><td>20-30/37</td></tr><tr><td></td><td colspan="4">DNF/ISE/CZ/SKE/IT/SH/ROBG</td></tr><tr><td>Cat.</td><td>II 2H3BP</td><td>II 2H3BP</td><td>II 2ELL3BP</td><td>II 2H3+</td></tr><tr><td>Pr(mbar)</td><td>20-30</td><td>20-30</td><td>20-50</td><td>20-28/37</td></tr></table>		HU	BE/FR	CY/MT	IT/PT	Cat.	II 2H3BP	II 2E+3+	I 3BP	II 2H3+	Pr(mbar)	25-50	20/25-28-30/37	30	20-30/37		DNF/ISE/CZ/SKE/IT/SH/ROBG				Cat.	II 2H3BP	II 2H3BP	II 2ELL3BP	II 2H3+	Pr(mbar)	20-30	20-30	20-50	20-28/37	<table><tr><td></td><td>RU</td></tr><tr><td>Cat.</td><td>II 2H3+</td></tr><tr><td>Pr(mbar)</td><td>20/30</td></tr></table>		RU	Cat.	II 2H3+	Pr(mbar)	20/30	<table><tr><td colspan="2">Прибор настроен заводом для работы на природном газе Fitted to Natural Gas / Ajustado a gas Natural.</td></tr><tr><td colspan="2">G-20/20 mbar ERDGAS / ERDGAS E / NATURGAS / GAS NATURAL / МАКААСУ НАТУРГАС / ФУОК_ОГО / NATURAL GAS / GAS METANO / GAS NATUREL / GAZ ZIEMNY G-20/G-25-20/25 mbar AARDGAS / GAZ NATUREL LACQ</td></tr></table>	Прибор настроен заводом для работы на природном газе Fitted to Natural Gas / Ajustado a gas Natural.		G-20/20 mbar ERDGAS / ERDGAS E / NATURGAS / GAS NATURAL / МАКААСУ НАТУРГАС / ФУОК_ОГО / NATURAL GAS / GAS METANO / GAS NATUREL / GAZ ZIEMNY G-20/G-25-20/25 mbar AARDGAS / GAZ NATUREL LACQ							
	HU	BE/FR	CY/MT	IT/PT																																													
Cat.	II 2H3BP	II 2E+3+	I 3BP	II 2H3+																																													
Pr(mbar)	25-50	20/25-28-30/37	30	20-30/37																																													
	DNF/ISE/CZ/SKE/IT/SH/ROBG																																																
Cat.	II 2H3BP	II 2H3BP	II 2ELL3BP	II 2H3+																																													
Pr(mbar)	20-30	20-30	20-50	20-28/37																																													
	RU																																																
Cat.	II 2H3+																																																
Pr(mbar)	20/30																																																
Прибор настроен заводом для работы на природном газе Fitted to Natural Gas / Ajustado a gas Natural.																																																	
G-20/20 mbar ERDGAS / ERDGAS E / NATURGAS / GAS NATURAL / МАКААСУ НАТУРГАС / ФУОК_ОГО / NATURAL GAS / GAS METANO / GAS NATUREL / GAZ ZIEMNY G-20/G-25-20/25 mbar AARDGAS / GAZ NATUREL LACQ																																																	
	<table><tr><td></td><td>HU</td><td>BE/FR</td><td>CY/MT</td><td>IT/PT</td></tr><tr><td>Cat.</td><td>II 2H3BP</td><td>II 2E+3+</td><td>I 3BP</td><td>II 2H3+</td></tr><tr><td>Pr(mbar)</td><td>25-50</td><td>20/25-28-30/37</td><td>30</td><td>20-30/37</td></tr><tr><td></td><td colspan="4">DNF/ISE/CZ/SKE/IT/SH/ROBG</td></tr><tr><td>Cat.</td><td>II 2H3BP</td><td>II 2H3BP</td><td>II 2ELL3BP</td><td>II 2H3+</td></tr><tr><td>Pr(mbar)</td><td>20-30</td><td>20-30</td><td>20-50</td><td>20-28/37</td></tr></table>		HU	BE/FR	CY/MT	IT/PT	Cat.	II 2H3BP	II 2E+3+	I 3BP	II 2H3+	Pr(mbar)	25-50	20/25-28-30/37	30	20-30/37		DNF/ISE/CZ/SKE/IT/SH/ROBG				Cat.	II 2H3BP	II 2H3BP	II 2ELL3BP	II 2H3+	Pr(mbar)	20-30	20-30	20-50	20-28/37	<table><tr><td></td><td>RU</td></tr><tr><td>Cat.</td><td>II 2H3+</td></tr><tr><td>Pr(mbar)</td><td>20/30</td></tr></table>		RU	Cat.	II 2H3+	Pr(mbar)	20/30	<table><tr><td colspan="2">Прибор настроен заводом для работы на природном газе Fitted to Natural Gas / Ajustado a gas Natural.</td></tr><tr><td colspan="2">G-20/20 mbar ERDGAS / ERDGAS E / NATURGAS / GAS NATURAL / МАКААСУ НАТУРГАС / ФУОК_ОГО / NATURAL GAS / GAS METANO / GAS NATUREL / GAZ ZIEMNY G-20/G-25-20/25 mbar AARDGAS / GAZ NATUREL LACQ</td></tr></table>	Прибор настроен заводом для работы на природном газе Fitted to Natural Gas / Ajustado a gas Natural.		G-20/20 mbar ERDGAS / ERDGAS E / NATURGAS / GAS NATURAL / МАКААСУ НАТУРГАС / ФУОК_ОГО / NATURAL GAS / GAS METANO / GAS NATUREL / GAZ ZIEMNY G-20/G-25-20/25 mbar AARDGAS / GAZ NATUREL LACQ							
	HU	BE/FR	CY/MT	IT/PT																																													
Cat.	II 2H3BP	II 2E+3+	I 3BP	II 2H3+																																													
Pr(mbar)	25-50	20/25-28-30/37	30	20-30/37																																													
	DNF/ISE/CZ/SKE/IT/SH/ROBG																																																
Cat.	II 2H3BP	II 2H3BP	II 2ELL3BP	II 2H3+																																													
Pr(mbar)	20-30	20-30	20-50	20-28/37																																													
	RU																																																
Cat.	II 2H3+																																																
Pr(mbar)	20/30																																																
Прибор настроен заводом для работы на природном газе Fitted to Natural Gas / Ajustado a gas Natural.																																																	
G-20/20 mbar ERDGAS / ERDGAS E / NATURGAS / GAS NATURAL / МАКААСУ НАТУРГАС / ФУОК_ОГО / NATURAL GAS / GAS METANO / GAS NATUREL / GAZ ZIEMNY G-20/G-25-20/25 mbar AARDGAS / GAZ NATUREL LACQ																																																	
	<table><tr><td></td><td>HU</td><td>BE/FR</td><td>CY/MT</td><td>IT/PT</td></tr><tr><td>Cat.</td><td>II 2H3BP</td><td>II 2E+3+</td><td>I 3BP</td><td>II 2H3+</td></tr><tr><td>Pr(mbar)</td><td>25-50</td><td>20/25-28-30/37</td><td>30</td><td>20-30/37</td></tr><tr><td></td><td colspan="4">DNF/ISE/CZ/SKE/IT/SH/ROBG</td></tr><tr><td>Cat.</td><td>II 2H3BP</td><td>II 2H3BP</td><td>II 2ELL3BP</td><td>II 2H3+</td></tr><tr><td>Pr(mbar)</td><td>20-30</td><td>20-30</td><td>20-50</td><td>20-28/37</td></tr></table>		HU	BE/FR	CY/MT	IT/PT	Cat.	II 2H3BP	II 2E+3+	I 3BP	II 2H3+	Pr(mbar)	25-50	20/25-28-30/37	30	20-30/37		DNF/ISE/CZ/SKE/IT/SH/ROBG				Cat.	II 2H3BP	II 2H3BP	II 2ELL3BP	II 2H3+	Pr(mbar)	20-30	20-30	20-50	20-28/37	<table><tr><td></td><td>RU</td></tr><tr><td>Cat.</td><td>II 2H3+</td></tr><tr><td>Pr(mbar)</td><td>20/30</td></tr></table>		RU	Cat.	II 2H3+	Pr(mbar)	20/30	<table><tr><td colspan="2">Прибор настроен заводом для работы на природном газе Fitted to Natural Gas / Ajustado a gas Natural.</td></tr><tr><td colspan="2">G-20/20 mbar ERDGAS / ERDGAS E / NATURGAS / GAS NATURAL / МАКААСУ НАТУРГАС / ФУОК_ОГО / NATURAL GAS / GAS METANO / GAS NATUREL / GAZ ZIEMNY G-20/G-25-20/25 mbar AARDGAS / GAZ NATUREL LACQ</td></tr></table>	Прибор настроен заводом для работы на природном газе Fitted to Natural Gas / Ajustado a gas Natural.		G-20/20 mbar ERDGAS / ERDGAS E / NATURGAS / GAS NATURAL / МАКААСУ НАТУРГАС / ФУОК_ОГО / NATURAL GAS / GAS METANO / GAS NATUREL / GAZ ZIEMNY G-20/G-25-20/25 mbar AARDGAS / GAZ NATUREL LACQ							
	HU	BE/FR	CY/MT	IT/PT																																													
Cat.	II 2H3BP	II 2E+3+	I 3BP	II 2H3+																																													
Pr(mbar)	25-50	20/25-28-30/37	30	20-30/37																																													
	DNF/ISE/CZ/SKE/IT/SH/ROBG																																																
Cat.	II 2H3BP	II 2H3BP	II 2ELL3BP	II 2H3+																																													
Pr(mbar)	20-30	20-30	20-50	20-28/37																																													
	RU																																																
Cat.	II 2H3+																																																
Pr(mbar)	20/30																																																
Прибор настроен заводом для работы на природном газе Fitted to Natural Gas / Ajustado a gas Natural.																																																	
G-20/20 mbar ERDGAS / ERDGAS E / NATURGAS / GAS NATURAL / МАКААСУ НАТУРГАС / ФУОК_ОГО / NATURAL GAS / GAS METANO / GAS NATUREL / GAZ ZIEMNY G-20/G-25-20/25 mbar AARDGAS / GAZ NATUREL LACQ																																																	
	<table><tr><td></td><td>HU</td><td>BE/FR</td><td>CY/MT</td><td>IT/PT</td></tr><tr><td>Cat.</td><td>II 2H3BP</td><td>II 2E+3+</td><td>I 3BP</td><td>II 2H3+</td></tr><tr><td>Pr(mbar)</td><td>25-50</td><td>20/25-28-30/37</td><td>30</td><td>20-30/37</td></tr><tr><td></td><td colspan="4">DNF/ISE/CZ/SKE/IT/SH/ROBG</td></tr><tr><td>Cat.</td><td>II 2H3BP</td><td>II 2H3BP</td><td>II 2ELL3BP</td><td>II 2H3+</td></tr><tr><td>Pr(mbar)</td><td>20-30</td><td>20-30</td><td>20-50</td><td>20-28/37</td></tr></table>		HU	BE/FR	CY/MT	IT/PT	Cat.	II 2H3BP	II 2E+3+	I 3BP	II 2H3+	Pr(mbar)	25-50	20/25-28-30/37	30	20-30/37		DNF/ISE/CZ/SKE/IT/SH/ROBG				Cat.	II 2H3BP	II 2H3BP	II 2ELL3BP	II 2H3+	Pr(mbar)	20-30	20-30	20-50	20-28/37	<table><tr><td></td><td>RU</td></tr><tr><td>Cat.</td><td>II 2H3+</td></tr><tr><td>Pr(mbar)</td><td>20/30</td></tr></table>		RU	Cat.	II 2H3+	Pr(mbar)	20/30	<table><tr><td colspan="2">Прибор настроен заводом для работы на природном газе Fitted to Natural Gas / Ajustado a gas Natural.</td></tr><tr><td colspan="2">G-20/20 mbar ERDGAS / ERDGAS E / NATURGAS / GAS NATURAL / МАКААСУ НАТУРГАС / ФУОК_ОГО / NATURAL GAS / GAS METANO / GAS NATUREL / GAZ ZIEMNY G-20/G-25-20/25 mbar AARDGAS / GAZ NATUREL LACQ</td></tr></table>	Прибор настроен заводом для работы на природном газе Fitted to Natural Gas / Ajustado a gas Natural.		G-20/20 mbar ERDGAS / ERDGAS E / NATURGAS / GAS NATURAL / МАКААСУ НАТУРГАС / ФУОК_ОГО / NATURAL GAS / GAS METANO / GAS NATUREL / GAZ ZIEMNY G-20/G-25-20/25 mbar AARDGAS / GAZ NATUREL LACQ							
	HU	BE/FR	CY/MT	IT/PT																																													
Cat.	II 2H3BP	II 2E+3+	I 3BP	II 2H3+																																													
Pr(mbar)	25-50	20/25-28-30/37	30	20-30/37																																													
	DNF/ISE/CZ/SKE/IT/SH/ROBG																																																
Cat.	II 2H3BP	II 2H3BP	II 2ELL3BP	II 2H3+																																													
Pr(mbar)	20-30	20-30	20-50	20-28/37																																													
	RU																																																
Cat.	II 2H3+																																																
Pr(mbar)	20/30																																																
Прибор настроен заводом для работы на природном газе Fitted to Natural Gas / Ajustado a gas Natural.																																																	
G-20/20 mbar ERDGAS / ERDGAS E / NATURGAS / GAS NATURAL / МАКААСУ НАТУРГАС / ФУОК_ОГО / NATURAL GAS / GAS METANO / GAS NATUREL / GAZ ZIEMNY G-20/G-25-20/25 mbar AARDGAS / GAZ NATUREL LACQ																																																	
	<table><tr><td></td><td>HU</td><td>BE/FR</td><td>CY/MT</td><td>IT/PT</td></tr><tr><td>Cat.</td><td>II 2H3BP</td><td>II 2E+3+</td><td>I 3BP</td><td>II 2H3+</td></tr><tr><td>Pr(mbar)</td><td>25-50</td><td>20/25-28-30/37</td><td>30</td><td>20-30/37</td></tr><tr><td></td><td colspan="4">DNF/ISE/CZ/SKE/IT/SH/ROBG</td></tr><tr><td>Cat.</td><td>II 2H3BP</td><td>II 2H3BP</td><td>II 2ELL3BP</td><td>II 2H3+</td></tr><tr><td>Pr(mbar)</td><td>20-30</td><td>20-30</td><td>20-50</td><td>20-28/37</td></tr></table>		HU	BE/FR	CY/MT	IT/PT	Cat.	II 2H3BP	II 2E+3+	I 3BP	II 2H3+	Pr(mbar)	25-50	20/25-28-30/37	30	20-30/37		DNF/ISE/CZ/SKE/IT/SH/ROBG				Cat.	II 2H3BP	II 2H3BP	II 2ELL3BP	II 2H3+	Pr(mbar)	20-30	20-30	20-50	20-28/37	<table><tr><td></td><td>RU</td></tr><tr><td>Cat.</td><td>II 2H3+</td></tr><tr><td>Pr(mbar)</td><td>20/30</td></tr></table>		RU	Cat.	II 2H3+	Pr(mbar)	20/30	<table><tr><td colspan="2">Прибор настроен заводом для работы на природном газе Fitted to Natural Gas / Ajustado a gas Natural.</td></tr><tr><td colspan="2">G-20/20 mbar ERDGAS / ERDGAS E / NATURGAS / GAS NATURAL / МАКААСУ НАТУРГАС / ФУОК_ОГО / NATURAL GAS / GAS METANO / GAS NATUREL / GAZ ZIEMNY G-20/G-25-20/25 mbar AARDGAS / GAZ NATUREL LACQ</td></tr></table>	Прибор настроен заводом для работы на природном газе Fitted to Natural Gas / Ajustado a gas Natural.		G-20/20 mbar ERDGAS / ERDGAS E / NATURGAS / GAS NATURAL / МАКААСУ НАТУРГАС / ФУОК_ОГО / NATURAL GAS / GAS METANO / GAS NATUREL / GAZ ZIEMNY G-20/G-25-20/25 mbar AARDGAS / GAZ NATUREL LACQ							
	HU	BE/FR	CY/MT	IT/PT																																													
Cat.	II 2H3BP	II 2E+3+	I 3BP	II 2H3+																																													
Pr(mbar)	25-50	20/25-28-30/37	30	20-30/37																																													
	DNF/ISE/CZ/SKE/IT/SH/ROBG																																																
Cat.	II 2H3BP	II 2H3BP	II 2ELL3BP	II 2H3+																																													
Pr(mbar)	20-30	20-30	20-50	20-28/37																																													
	RU																																																
Cat.	II 2H3+																																																
Pr(mbar)	20/30																																																
Прибор настроен заводом для работы на природном газе Fitted to Natural Gas / Ajustado a gas Natural.																																																	
G-20/20 mbar ERDGAS / ERDGAS E / NATURGAS / GAS NATURAL / МАКААСУ НАТУРГАС / ФУОК_ОГО / NATURAL GAS / GAS METANO / GAS NATUREL / GAZ ZIEMNY G-20/G-25-20/25 mbar AARDGAS / GAZ NATUREL LACQ																																																	
	<table><tr><td></td><td>HU</td><td>BE/FR</td><td>CY/MT</td><td>IT/PT</td></tr><tr><td>Cat.</td><td>II 2H3BP</td><td>II 2E+3+</td><td>I 3BP</td><td>II 2H3+</td></tr><tr><td>Pr(mbar)</td><td>25-50</td><td>20/25-28-30/37</td><td>30</td><td>20-30/37</td></tr><tr><td></td><td colspan="4">DNF/ISE/CZ/SKE/IT/SH/ROBG</td></tr><tr><td>Cat.</td><td>II 2H3BP</td><td>II 2H3BP</td><td>II 2ELL3BP</td><td>II 2H3+</td></tr><tr><td>Pr(mbar)</td><td>20-30</td><td>20-30</td><td>20-50</td><td>20-28/37</td></tr></table>		HU	BE/FR	CY/MT	IT/PT	Cat.	II 2H3BP	II 2E+3+	I 3BP	II 2H3+	Pr(mbar)	25-50	20/25-28-30/37	30	20-30/37		DNF/ISE/CZ/SKE/IT/SH/ROBG				Cat.	II 2H3BP	II 2H3BP	II 2ELL3BP	II 2H3+	Pr(mbar)	20-30	20-30	20-50	20-28/37	<table><tr><td></td><td>RU</td></tr><tr><td>Cat.</td><td>II 2H3+</td></tr><tr><td>Pr(mbar)</td><td>20/30</td></tr></table>		RU	Cat.	II 2H3+	Pr(mbar)	20/30	<table><tr><td colspan="2">Прибор настроен заводом для работы на природном газе Fitted to Natural Gas / Ajustado a gas Natural.</td></tr><tr><td colspan="2">G-20/20 mbar ERDGAS / ERDGAS E / NATURGAS / GAS NATURAL / МАКААСУ НАТУРГАС / ФУОК_ОГО / NATURAL GAS / GAS METANO / GAS NATUREL / GAZ ZIEMNY G-20/G-25-20/25 mbar AARDGAS / GAZ NATUREL LACQ</td></tr></table>	Прибор настроен заводом для работы на природном газе Fitted to Natural Gas / Ajustado a gas Natural.		G-20/20 mbar ERDGAS / ERDGAS E / NATURGAS / GAS NATURAL / МАКААСУ НАТУРГАС / ФУОК_ОГО / NATURAL GAS / GAS METANO / GAS NATUREL / GAZ ZIEMNY G-20/G-25-20/25 mbar AARDGAS / GAZ NATUREL LACQ							
	HU	BE/FR	CY/MT	IT/PT																																													
Cat.	II 2H3BP	II 2E+3+	I 3BP	II 2H3+																																													
Pr(mbar)	25-50	20/25-28-30/37	30	20-30/37																																													
	DNF/ISE/CZ/SKE/IT/SH/ROBG																																																
Cat.	II 2H3BP	II 2H3BP	II 2ELL3BP	II 2H3+																																													
Pr(mbar)	20-30	20-30	20-50	20-28/37																																													
	RU																																																
Cat.	II 2H3+																																																
Pr(mbar)	20/30																																																
Прибор настроен заводом для работы на природном газе Fitted to Natural Gas / Ajustado a gas Natural.																																																	
G-20/20 mbar ERDGAS / ERDGAS E / NATURGAS / GAS NATURAL / МАКААСУ НАТУРГАС / ФУОК_ОГО / NATURAL GAS / GAS METANO / GAS NATUREL / GAZ ZIEMNY G-20/G-25-20/25 mbar AARDGAS / GAZ NATUREL LACQ																																																	
	<table><tr><td></td><td>HU</td><td>BE/FR</td><td>CY/MT</td><td>IT/PT</td></tr><tr><td>Cat.</td><td>II 2H3BP</td><td>II 2E+3+</td><td>I 3BP</td><td>II 2H3+</td></tr><tr><td>Pr(mbar)</td><td>25-50</td><td>20/25-28-30/37</td><td>30</td><td>20-30/37</td></tr><tr><td></td><td colspan="4">DNF/ISE/CZ/SKE/IT/SH/ROBG</td></tr><tr><td>Cat.</td><td>II 2H3BP</td><td>II 2H3BP</td><td>II 2ELL3BP</td><td>II 2H3+</td></tr><tr><td>Pr(mbar)</td><td>20-30</td><td>20-30</td><td>20-50</td><td>20-28/37</td></tr></table>		HU	BE/FR	CY/MT	IT/PT	Cat.	II 2H3BP	II 2E+3+	I 3BP	II 2H3+	Pr(mbar)	25-50	20/25-28-30/37	30	20-30/37		DNF/ISE/CZ/SKE/IT/SH/ROBG				Cat.	II 2H3BP	II 2H3BP	II 2ELL3BP	II 2H3+	Pr(mbar)	20-30	20-30	20-50	20-28/37	<table><tr><td></td><td>RU</td></tr><tr><td>Cat.</td><td>II 2H3+</td></tr><tr><td>Pr(mbar)</td><td>20/30</td></tr></table>		RU	Cat.	II 2H3+	Pr(mbar)	20/30	<table><tr><td colspan="2">Прибор настроен заводом для работы на природном газе Fitted to Natural Gas / Ajustado a gas Natural.</td></tr><tr><td colspan="2">G-20/20 mbar ERDGAS / ERDGAS E / NATURGAS / GAS NATURAL / МАКААСУ НАТУРГАС / ФУОК_ОГО / NATURAL GAS / GAS METANO / GAS NATUREL / GAZ ZIEMNY G-20/G-25-20/25 mbar AARDGAS / GAZ NATUREL LACQ</td></tr></table>	Прибор настроен заводом для работы на природном газе Fitted to Natural Gas / Ajustado a gas Natural.		G-20/20 mbar ERDGAS / ERDGAS E / NATURGAS / GAS NATURAL / МАКААСУ НАТУРГАС / ФУОК_ОГО / NATURAL GAS / GAS METANO / GAS NATUREL / GAZ ZIEMNY G-20/G-25-20/25 mbar AARDGAS / GAZ NATUREL LACQ							
	HU	BE/FR	CY/MT	IT/PT																																													
Cat.	II 2H3BP	II 2E+3+	I 3BP	II 2H3+																																													
Pr(mbar)	25-50	20/25-28-30/37	30	20-30/37																																													
	DNF/ISE/CZ/SKE/IT/SH/ROBG																																																
Cat.	II 2H3BP	II 2H3BP	II 2ELL3BP	II 2H3+																																													
Pr(mbar)	20-30	20-30	20-50	20-28/37																																													
	RU																																																
Cat.	II 2H3+																																																
Pr(mbar)	20/30																																																
Прибор настроен заводом для работы на природном газе Fitted to Natural Gas / Ajustado a gas Natural.																																																	
G-20/20 mbar ERDGAS / ERDGAS E / NATURGAS / GAS NATURAL / МАКААСУ НАТУРГАС / ФУОК_ОГО / NATURAL GAS / GAS METANO / GAS NATUREL / GAZ ZIEMNY G-20/G-25-20/25 mbar AARDGAS / GAZ NATUREL LACQ																																																	
	<table><tr><td></td><td>HU</td><td>BE/FR</td><td>CY/MT</td><td>IT/PT</td></tr><tr><td>Cat.</td><td>II 2H3BP</td><td>II 2E+3+</td><td>I 3BP</td><td>II 2H3+</td></tr><tr><td>Pr(mbar)</td><td>25-50</td><td>20/25-28-30/37</td><td>30</td><td>20-30/37</td></tr><tr><td></td><td colspan="4">DNF/ISE/CZ/SKE/IT/SH/ROBG</td></tr><tr><td>Cat.</td><td>II 2H3BP</td><td>II 2H3BP</td><td>II 2ELL3BP</td><td>II 2H3+</td></tr><tr><td>Pr(mbar)</td><td>20-30</td><td>20-30</td><td>20-50</td><td>20-28/37</td></tr></table>		HU	BE/FR	CY/MT	IT/PT	Cat.	II 2H3BP	II 2E+3+	I 3BP	II 2H3+	Pr(mbar)	25-50	20/25-28-30/37	30	20-30/37		DNF/ISE/CZ/SKE/IT/SH/ROBG				Cat.	II 2H3BP	II 2H3BP	II 2ELL3BP	II 2H3+	Pr(mbar)	20-30	20-30	20-50	20-28/37	<table><tr><td></td><td>RU</td></tr><tr><td>Cat.</td><td>II 2H3+</td></tr><tr><td>Pr(mbar)</td><td>20/30</td></tr></table>		RU	Cat.	II 2H3+	Pr(mbar)	20/30	<table><tr><td colspan="2">Прибор настроен заводом для работы на природном газе Fitted to Natural Gas / Ajustado a gas Natural.</td></tr><tr><td colspan="2">G-20/20 mbar ERDGAS / ERDGAS E / NATURGAS / GAS NATURAL / МАКААСУ НАТУРГАС / ФУОК_ОГО / NATURAL GAS / GAS METANO / GAS NATUREL / GAZ ZIEMNY G-20/G-25-20/25 mbar AARDGAS / GAZ NATUREL LACQ</td></tr></table>	Прибор настроен заводом для работы на природном газе Fitted to Natural Gas / Ajustado a gas Natural.		G-20/20 mbar ERDGAS / ERDGAS E / NATURGAS / GAS NATURAL / МАКААСУ НАТУРГАС / ФУОК_ОГО / NATURAL GAS / GAS METANO / GAS NATUREL / GAZ ZIEMNY G-20/G-25-20/25 mbar AARDGAS / GAZ NATUREL LACQ							
	HU	BE/FR	CY/MT	IT/PT																																													
Cat.	II 2H3BP	II 2E+3+	I 3BP	II 2H3+																																													
Pr(mbar)	25-50	20/25-28-30/37	30	20-30/37																																													
	DNF/ISE/CZ/SKE/IT/SH/ROBG																																																
Cat.	II 2H3BP	II 2H3BP	II 2ELL3BP	II 2H3+																																													
Pr(mbar)	20-30	20-30	20-50	20-28/37																																													
	RU																																																
Cat.	II 2H3+																																																
Pr(mbar)	20/30																																																
Прибор настроен заводом для работы на природном газе Fitted to Natural Gas / Ajustado a gas Natural.																																																	
G-20/20 mbar ERDGAS / ERDGAS E / NATURGAS / GAS NATURAL / МАКААСУ НАТУРГАС / ФУОК_ОГО / NATURAL GAS / GAS METANO / GAS NATUREL / GAZ ZIEMNY G-20/G-25-20/25 mbar AARDGAS / GAZ NATUREL LACQ																																																	
	<table><tr><td></td><td>HU</td><td>BE/FR</td><td>CY/MT</td><td>IT/PT</td></tr><tr><td>Cat.</td><td>II 2H3BP</td><td>II 2E+3+</td><td>I 3BP</td><td>II 2H3+</td></tr><tr><td>Pr(mbar)</td><td>25-50</td><td>20/25-28-30/37</td><td>30</td><td>20-30/37</td></tr><tr><td></td><td colspan="4">DNF/ISE/CZ/SKE/IT/SH/ROBG</td></tr><tr><td>Cat.</td><td>II 2H3BP</td><td>II 2H3BP</td><td>II 2ELL3BP</td><td>II 2H3+</td></tr><tr><td>Pr(mbar)</td><td>20-30</td><td>20-30</td><td>20-50</td><td>20-28/37</td></tr></table>		HU	BE/FR	CY/MT	IT/PT	Cat.	II 2H3BP	II 2E+3+	I 3BP	II 2H3+	Pr(mbar)	25-50	20/25-28-30/37	30	20-30/37		DNF/ISE/CZ/SKE/IT/SH/ROBG				Cat.	II 2H3BP	II 2H3BP	II 2ELL3BP	II 2H3+	Pr(mbar)	20-30	20-30	20-50	20-28/37	<table><tr><td></td><td>RU</td></tr><tr><td>Cat.</td><td>II 2H3+</td></tr><tr><td>Pr(mbar)</td><td>20/30</td></tr></table>		RU	Cat.	II 2H3+	Pr(mbar)	20/30	<table><tr><td colspan="2">Прибор настроен заводом для работы на природном газе Fitted to Natural Gas / Ajustado a gas Natural.</td></tr><tr><td colspan="2">G-20/20 mbar ERDGAS / ERDGAS E / NATURGAS / GAS NATURAL / МАКААСУ НАТУРГАС / ФУОК_ОГО / NATURAL GAS / GAS METANO / GAS NATUREL / GAZ ZIEMNY G-20/G-25-20/25 mbar AARDGAS / GAZ NATUREL LACQ</td></tr></table>	Прибор настроен заводом для работы на природном газе Fitted to Natural Gas / Ajustado a gas Natural.		G-20/20 mbar ERDGAS / ERDGAS E / NATURGAS / GAS NATURAL / МАКААСУ НАТУРГАС / ФУОК_ОГО / NATURAL GAS / GAS METANO / GAS NATUREL / GAZ ZIEMNY G-20/G-25-20/25 mbar AARDGAS / GAZ NATUREL LACQ							
	HU	BE/FR	CY/MT	IT/PT																																													
Cat.	II 2H3BP	II 2E+3+	I 3BP	II 2H3+																																													
Pr(mbar)	25-50	20/25-28-30/37	30	20-30/37																																													
	DNF/ISE/CZ/SKE/IT/SH/ROBG																																																
Cat.	II 2H3BP	II 2H3BP	II 2ELL3BP	II 2H3+																																													
Pr(mbar)	20-30	20-30	20-50	20-28/37																																													
	RU																																																
Cat.	II 2H3+																																																
Pr(mbar)	20/30																																																
Прибор настроен заводом для работы на природном газе Fitted to Natural Gas / Ajustado a gas Natural.																																																	
G-20/20 mbar ERDGAS / ERDGAS E / NATURGAS / GAS NATURAL / МАКААСУ НАТУРГАС / ФУОК_ОГО / NATURAL GAS / GAS METANO / GAS NATUREL / GAZ ZIEMNY G-20/G-25-20/25 mbar AARDGAS / GAZ NATUREL LACQ																																																	
	<table><tr><td></td><td>HU</td><td>BE/FR</td><td>CY/MT</td><td>IT/PT</td></tr><tr><td>Cat.</td><td>II 2H3BP</td><td>II 2E+3+</td><td>I 3BP</td><td>II 2H3+</td></tr><tr><td>Pr(mbar)</td><td>25-50</td><td>20/25-28-30/37</td><td>30</td><td>20-30/37</td></tr><tr><td></td><td colspan="4">DNF/ISE/CZ/SKE/IT/SH/ROBG</td></tr><tr><td>Cat.</td><td>II 2H3BP</td><td>II 2H3BP</td><td>II 2ELL3BP</td><td>II 2H3+</td></tr><tr><td>Pr(mbar)</td><td>20-30</td><td>20-30</td><td>20-50</td><td>20-28/37</td></tr></table>		HU	BE/FR	CY/MT	IT/PT	Cat.	II 2H3BP	II 2E+3+	I 3BP	II 2H3+	Pr(mbar)	25-50	20/25-28-30/37	30	20-30/37		DNF/ISE/CZ/SKE/IT/SH/ROBG				Cat.	II 2H3BP	II 2H3BP	II 2ELL3BP	II 2H3+	Pr(mbar)	20-30	20-30	20-50	20-28/37	<table><tr><td></td><td>RU</td></tr><tr><td>Cat.</td><td>II 2H3+</td></tr><tr><td>Pr(mbar)</td><td>20/30</td></tr></table>		RU	Cat.	II 2H3+	Pr(mbar)	20/30	<table><tr><td colspan="2">Прибор настроен заводом для работы на природном газе Fitted to Natural Gas / Ajustado a gas Natural.</td></tr><tr><td colspan="2">G-20/20 mbar ERDGAS / ERDGAS E / NATURGAS / GAS NATURAL / МАКААСУ НАТУРГАС / ФУОК_ОГО / NATURAL GAS / GAS METANO / GAS NATUREL / GAZ ZIEMNY G-20/G-25-20/25 mbar AARDGAS / GAZ NATUREL LACQ</td></tr></table>	Прибор настроен заводом для работы на природном газе Fitted to Natural Gas / Ajustado a gas Natural.		G-20/20 mbar ERDGAS / ERDGAS E / NATURGAS / GAS NATURAL / МАКААСУ НАТУРГАС / ФУОК_ОГО / NATURAL GAS / GAS METANO / GAS NATUREL / GAZ ZIEMNY G-20/G-25-20/25 mbar AARDGAS / GAZ NATUREL LACQ							
	HU	BE/FR	CY/MT	IT/PT																																													
Cat.	II 2H3BP	II 2E+3+	I 3BP	II 2H3+																																													
Pr(mbar)	25-50	20/25-28-30/37	30	20-30/37																																													
	DNF/ISE/CZ/SKE/IT/SH/ROBG																																																
Cat.	II 2H3BP	II 2H3BP	II 2ELL3BP	II 2H3+																																													
Pr(mbar)	20-30	20-30	20-50	20-28/37																																													
	RU																																																
Cat.	II 2H3+																																																
Pr(mbar)	20/30																																																
Прибор настроен заводом для работы на природном газе Fitted to Natural Gas / Ajustado a gas Natural.																																																	
G-20/20 mbar ERDGAS / ERDGAS E / NATURGAS / GAS NATURAL / МАКААСУ НАТУРГАС / ФУОК_ОГО / NATURAL GAS / GAS METANO / GAS NATUREL / GAZ ZIEMNY G-20/G-25-20/25 mbar AARDGAS / GAZ NATUREL LACQ																																																	
	<table><tr><td></td><td>HU</td><td>BE/FR</td><td>CY/MT</td><td>IT/PT</td></tr><tr><td>Cat.</td><td>II 2H3BP</td><td>II 2E+3+</td><td>I 3BP</td><td>II 2H3+</td></tr><tr><td>Pr(mbar)</td><td>25-50</td><td>20/25-28-30/37</td><td>30</td><td>20-30/37</td></tr><tr><td></td><td colspan="4">DNF/ISE/CZ/SKE/IT/SH/ROBG</td></tr><tr><td>Cat.</td><td>II 2H3BP</td><td>II 2H3BP</td><td>II 2ELL3BP</td><td>II 2H3+</td></tr><tr><td>Pr(mbar)</td><td>20-30</td><td>20-30</td><td>20-50</td><td>20-28/37</td></tr></table>		HU	BE/FR	CY/MT	IT/PT	Cat.	II 2H3BP	II 2E+3+	I 3BP	II 2H3+	Pr(mbar)	25-50	20/25-28-30/37	30	20-30/37		DNF/ISE/CZ/SKE/IT/SH/ROBG				Cat.	II 2H3BP	II 2H3BP	II 2ELL3BP	II 2H3+	Pr(mbar)	20-30	20-30	20-50	20-28/37	<table><tr><td></td><td>RU</td></tr><tr><td>Cat.</td><td>II 2H3+</td></tr><tr><td>Pr(mbar)</td><td>20/30</td></tr></table>		RU	Cat.	II 2H3+	Pr(mbar)	20/30	<table><tr><td colspan="2">Прибор настроен заводом для работы на природном газе Fitted to Natural Gas / Ajustado a gas Natural.</td></tr><tr><td colspan="2">G-20/20 mbar ERDGAS / ERDGAS E / NATURGAS / GAS NATURAL / МАКААСУ НАТУРГАС / ФУОК_ОГО / NATURAL GAS / GAS METANO / GAS NATUREL / GAZ ZIEMNY G-20/G-25-20/25 mbar AARDGAS / GAZ NATUREL LACQ</td></tr></table>	Прибор настроен заводом для работы на природном газе Fitted to Natural Gas / Ajustado a gas Natural.		G-20/20 mbar ERDGAS / ERDGAS E / NATURGAS / GAS NATURAL / МАКААСУ НАТУРГАС / ФУОК_ОГО / NATURAL GAS / GAS METANO / GAS NATUREL / GAZ ZIEMNY G-20/G-25-20/25 mbar AARDGAS / GAZ NATUREL LACQ							
	HU	BE/FR	CY/MT	IT/PT																																													
Cat.	II 2H3BP	II 2E+3+	I 3BP	II 2H3+																																													
Pr(mbar)	25-50	20/25-28-30/37	30	20-30/37																																													
	DNF/ISE/CZ/SKE/IT/SH/ROBG																																																
Cat.	II 2H3BP	II 2H3BP	II 2ELL3BP	II 2H3+																																													
Pr(mbar)	20-30	20-30	20-50	20-28/37																																													
	RU																																																
Cat.	II 2H3+																																																
Pr(mbar)	20/30																																																
Прибор настроен заводом для работы на природном газе Fitted to Natural Gas / Ajustado a gas Natural.																																																	
G-20/20 mbar ERDGAS / ERDGAS E / NATURGAS / GAS NATURAL / МАКААСУ НАТУРГАС / ФУОК_ОГО / NATURAL GAS / GAS METANO / GAS NATUREL / GAZ ZIEMNY G-20/G-25-20/25 mbar AARDGAS / GAZ NATUREL LACQ																																																	
	<table><tr><td></td><td>HU</td><td>BE/FR</td><td>CY/MT</td><td>IT/PT</td></tr><tr><td>Cat.</td><td>II 2H3BP</td><td>II 2E+3+</td><td>I 3BP</td><td>II 2H3+</td></tr><tr><td>Pr(mbar)</td><td>25-50</td><td>20/25-28-30/37</td><td>30</td><td>20-30/37</td></tr><tr><td></td><td colspan="4">DNF/ISE/CZ/SKE/IT/SH/ROBG</td></tr><tr><td>Cat.</td><td>II 2H3BP</td><td>II 2H3BP</td><td>II 2ELL3BP</td><td>II 2H3+</td></tr><tr><td>Pr(mbar)</td><td>20-30</td><td>20-30</td><td>20-50</td><td>20-28/37</td></tr></table>		HU	BE/FR	CY/MT	IT/PT	Cat.	II 2H3BP	II 2E+3+	I 3BP	II 2H3+	Pr(mbar)	25-50	20/25-28-30/37	30	20-30/37		DNF/ISE/CZ/SKE/IT/SH/ROBG				Cat.	II 2H3BP	II 2H3BP	II 2ELL3BP	II 2H3+	Pr(mbar)	20-30	20-30	20-50	20-28/37	<table><tr><td></td><td>RU</td></tr><tr><td>Cat.</td><td>II 2H3+</td></tr><tr><td>Pr(mbar)</td><td>20/30</td></tr></table>		RU	Cat.	II 2H3+	Pr(mbar)	20/30	<table><tr><td colspan="2">Прибор настроен заводом для работы на природном газе Fitted to Natural Gas / Ajustado a gas Natural.</td></tr><tr><td colspan="2">G-20/20 mbar ERDGAS / ERDGAS E / NATURGAS / GAS NATURAL / МАКААСУ НАТУРГАС / ФУОК_ОГО / NATURAL GAS / GAS METANO / GAS NATUREL / GAZ ZIEMNY G-20/G-25-20/25 mbar AARDGAS / GAZ NATUREL LACQ</td></tr></table>	Прибор настроен заводом для работы на природном газе Fitted to Natural Gas / Ajustado a gas Natural.		G-20/20 mbar ERDGAS / ERDGAS E / NATURGAS / GAS NATURAL / МАКААСУ НАТУРГАС / ФУОК_ОГО / NATURAL GAS / GAS METANO / GAS NATUREL / GAZ ZIEMNY G-20/G-25-20/25 mbar AARDGAS / GAZ NATUREL LACQ							
	HU	BE/FR	CY/MT	IT/PT																																													
Cat.	II 2H3BP	II 2E+3+	I 3BP	II 2H3+																																													
Pr(mbar)	25-50	20/25-28-30/37	30	20-30/37																																													
	DNF/ISE/CZ/SKE/IT/SH/ROBG																																																
Cat.	II 2H3BP	II 2H3BP	II 2ELL3BP	II 2H3+																																													
Pr(mbar)	20-30	20-30	20-50	20-28/37																																													
	RU																																																
Cat.	II 2H3+																																																
Pr(mbar)	20/30																																																
Прибор настроен заводом для работы на природном газе Fitted to Natural Gas / Ajustado a gas Natural.																																																	
G-20/20 mbar ERDGAS / ERDGAS E / NATURGAS / GAS NATURAL / МАКААСУ НАТУРГАС / ФУОК_ОГО / NATURAL GAS / GAS METANO / GAS NATUREL / GAZ ZIEMNY G-20/G-25-20/25 mbar AARDGAS / GAZ NATUREL LACQ																																																	
	<table><tr><td></td><td>HU</td><td>BE/FR</td><td>CY/MT</td><td>IT/PT</td></tr><tr><td>Cat.</td><td>II 2H3BP</td><td>II 2E+3+</td><td>I 3BP</td><td>II 2H3+</td></tr><tr><td>Pr(mbar)</td><td>25-50</td><td>20/25-28-30/37</td><td>30</td><td>20-30/37</td></tr><tr><td></td><td colspan="4">DNF/ISE/CZ/SKE/IT/SH/ROBG</td></tr><tr><td>Cat.</td><td>II 2H3BP</td><td>II 2H3BP</td><td>II 2ELL3BP</td><td>II 2H3+</td></tr><tr><td>Pr(mbar)</td><td>20-30</td><td>20-30</td><td>20-50</td><td>20-28/37</td></tr></table>		HU	BE/FR	CY/MT	IT/PT	Cat.	II 2H3BP	II 2E+3+	I 3BP	II 2H3+	Pr(mbar)	25-50	20/25-28-30/37	30	20-30/37		DNF/ISE/CZ/SKE/IT/SH/ROBG				Cat.	II 2H3BP	II 2H3BP	II 2ELL3BP	II 2H3+	Pr(mbar)	20-30	20-30	20-50	20-28/37	<table><tr><td></td><td>RU</td></tr><tr><td>Cat.</td><td>II 2H3+</td></tr><tr><td>Pr(mbar)</td><td>20/30</td></tr></table>		RU	Cat.	II 2H3+	Pr(mbar)	20/30	<table><tr><td colspan="2">Прибор настроен заводом для работы на природном газе Fitted to Natural Gas / Ajustado a gas Natural.</td></tr><tr><td colspan="2">G-20/20 mbar ERDGAS / ERDGAS E / NATURGAS / GAS NATURAL / МАКААСУ НАТУРГАС / ФУОК_ОГО / NATURAL GAS / GAS METANO / GAS NATUREL / GAZ ZIEMNY G-20/G-25-20/25 mbar AARDGAS / GAZ NATUREL LACQ</td></tr></table>	Прибор настроен заводом для работы на природном газе Fitted to Natural Gas / Ajustado a gas Natural.		G-20/20 mbar ERDGAS / ERDGAS E / NATURGAS / GAS NATURAL / МАКААСУ НАТУРГАС / ФУОК_ОГО / NATURAL GAS / GAS METANO / GAS NATUREL / GAZ ZIEMNY G-20/G-25-20/25 mbar AARDGAS / GAZ NATUREL LACQ							
	HU	BE/FR	CY/MT	IT/PT																																													
Cat.	II 2H3BP	II 2E+3+	I 3BP	II 2H3+																																													
Pr(mbar)	25-50	20/25-28-30/37	30	20-30/37																																													
	DNF/ISE/CZ/SKE/IT/SH/ROBG																																																
Cat.	II 2H3BP	II 2H3BP	II 2ELL3BP	II 2H3+																																													
Pr(mbar)	20-30	20-30	20-50	20-28/37																																													
	RU																																																
Cat.	II 2H3+																																																
Pr(mbar)	20/30																																																
Прибор настроен заводом для работы на природном газе Fitted to Natural Gas / Ajustado a gas Natural.																																																	
G-20/20 mbar ERDGAS / ERDGAS E / NATURGAS / GAS NATURAL / МАКААСУ НАТУРГАС / ФУОК_ОГО / NATURAL GAS / GAS METANO / GAS NATUREL / GAZ ZIEMNY G-20/G-25-20/25 mbar AARDGAS / GAZ NATUREL LACQ																																																	
	<table><tr><td></td><td>HU</td><td>BE/FR</td><td>CY/MT</td><td>IT/PT</td></tr><tr><td>Cat.</td><td>II 2H3BP</td><td>II 2E+3+</td><td>I 3BP</td><td>II 2H3+</td></tr><tr><td>Pr(mbar)</td><td>25-50</td><td>20/25-28-30/37</td><td>30</td><td>20-30/37</td></tr><tr><td></td><td colspan="4">DNF/ISE/CZ/SKE/IT/SH/ROBG</td></tr><tr><td>Cat.</td><td>II 2H3BP</td><td>II 2H3BP</td><td>II 2ELL3BP</td><td>II 2H3+</td></tr><tr><td>Pr(mbar)</td><td>20-30</td><td>20-30</td><td>20-50</td><td>20-28/37</td></tr></table>		HU	BE/FR	CY/MT	IT/PT	Cat.	II 2H3BP	II 2E+3+	I 3BP	II 2H3+	Pr(mbar)	25-50	20/25-28-30/37	30	20-30/37		DNF/ISE/CZ/SKE/IT/SH/ROBG				Cat.	II 2H3BP	II 2H3BP	II 2ELL3BP	II 2H3+	Pr(mbar)	20-30	20-30	20-50	20-28/37	<table><tr><td></td><td>RU</td></tr><tr><td>Cat.</td><td>II 2H3+</td></tr><tr><td>Pr(mbar)</td><td>20/30</td></tr></table>		RU	Cat.	II 2H3+	Pr(mbar)	20/30	<table><tr><td colspan="2">Прибор настроен заводом для работы на природном газе Fitted to Natural Gas / Ajustado a gas Natural.</td></tr><tr><td colspan="2">G-20/20 mbar ERDGAS / ERDGAS E / NATURGAS / GAS NATURAL / МАКААСУ НАТУРГАС / ФУОК_ОГО / NATURAL GAS / GAS METANO / GAS NATUREL / GAZ ZIEMNY G-20/G-25-20/25 mbar AARDGAS / GAZ NATUREL LACQ</td></tr></table>	Прибор настроен заводом для работы на природном газе Fitted to Natural Gas / Ajustado a gas Natural.		G-20/20 mbar ERDGAS / ERDGAS E / NATURGAS / GAS NATURAL / МАКААСУ НАТУРГАС / ФУОК_ОГО / NATURAL GAS / GAS METANO / GAS NATUREL / GAZ ZIEMNY G-20/G-25-20/25 mbar AARDGAS / GAZ NATUREL LACQ							
	HU	BE/FR	CY/MT	IT/PT																																													
Cat.	II 2H3BP	II 2E+3+	I 3BP	II 2H3+																																													
Pr(mbar)	25-50	20/25-28-30/37	30	20-30/37																																													
	DNF/ISE/CZ/SKE/IT/SH/ROBG																																																
Cat.	II 2H3BP	II 2H3BP	II 2ELL3BP	II 2H3+																																													
Pr(mbar)	20-30	20-30	20-50	20-28/37																																													
	RU																																																
Cat.	II 2H3+																																																
Pr(mbar)	20/30																																																
Прибор настроен заводом для работы на природном газе Fitted to Natural Gas / Ajustado a gas Natural.																																																	
G-20/20 mbar ERDGAS / ERDGAS E / NATURGAS / GAS NATURAL / МАКААСУ НАТУРГАС / ФУОК_ОГО / NATURAL GAS / GAS METANO / GAS NATUREL / GAZ ZIEMNY G-20/G-25-20/25 mbar AARDGAS / GAZ NATUREL LACQ																																																	
	<table><tr><td></td><td>HU</td><td>BE/FR</td><td>CY/MT</td><td>IT/PT</td></tr><tr><td>Cat.</td><td>II 2H3BP</td><td>II 2E+3+</td><td>I 3BP</td><td>II 2H3+</td></tr><tr><td>Pr(mbar)</td><td>25-50</td><td>20/25-28-30/37</td><td>30</td><td>20-30/37</td></tr><tr><td></td><td colspan="4">DNF/ISE/CZ/SKE/IT/SH/ROBG</td></tr><tr><td>Cat.</td><td>II 2H3BP</td><td>II 2H3BP</td><td>II 2ELL3BP</td><td>II 2H3+</td></tr><tr><td>Pr(mbar)</td><td>20-30</td><td>20-30</td><td>20-50</td><td>20-28/37</td></tr></table>		HU	BE/FR	CY/MT	IT/PT	Cat.	II 2H3BP	II 2E+3+	I 3BP	II 2H3+	Pr(mbar)	25-50	20/25-28-30/37	30	20-30/37		DNF/ISE/CZ/SKE/IT/SH/ROBG				Cat.	II 2H3BP	II 2H3BP	II 2ELL3BP	II 2H3+	Pr(mbar)	20-30	20-30	20-50	20-28/37	<table><tr><td></td><td>RU</td></tr><tr><td>Cat.</td><td>II 2H3+</td></tr><tr><td>Pr(mbar)</td><td>20/30</td></tr></table>		RU	Cat.	II 2H3+	Pr(mbar)	20/30	<table><tr><td colspan="2">Прибор настроен заводом для работы на природном газе Fitted to Natural Gas / Ajustado a gas Natural.</td></tr><tr><td colspan="2">G-20/20 mbar ERDGAS / ERDGAS E / NATURGAS / GAS NATURAL / МАКААСУ НАТУРГАС / ФУОК_ОГО / NATURAL GAS / GAS METANO / GAS NATUREL / GAZ ZIEMNY G-20/G-25-20/25 mbar AARDGAS / GAZ NATUREL LACQ</td></tr></table>	Прибор настроен заводом для работы на природном газе Fitted to Natural Gas / Ajustado a gas Natural.		G-20/20 mbar ERDGAS / ERDGAS E / NATURGAS / GAS NATURAL / МАКААСУ НАТУРГАС / ФУОК_ОГО / NATURAL GAS / GAS METANO / GAS NATUREL / GAZ ZIEMNY G-20/G-25-20/25 mbar AARDGAS / GAZ NATUREL LACQ							
	HU	BE/FR	CY/MT	IT/PT																																													
Cat.	II 2H3BP	II 2E+3+	I 3BP	II 2H3+																																													
Pr(mbar)	25-50	20/25-28-30/37	30	20-30/37																																													
	DNF/ISE/CZ/SKE/IT/SH/ROBG																																																
Cat.	II 2H3BP	II 2H3BP	II 2ELL3BP	II 2H3+																																													
Pr(mbar)	20-30	20-30	20-50	20-28/37																																													
	RU																																																
Cat.	II 2H3+																																																
Pr(mbar)	20/30																																																
Прибор настроен заводом для работы на природном газе Fitted to Natural Gas / Ajustado a gas Natural.																																																	
G-20/20 mbar ERDGAS / ERDGAS E / NATURGAS / GAS NATURAL / МАКААСУ НАТУРГАС / ФУОК_ОГО / NATURAL GAS / GAS METANO / GAS NATUREL / GAZ ZIEMNY G-20/G-25-20/25 mbar AARDGAS / GAZ NATUREL LACQ																																																	
	<table><tr><td></td><td>HU</td><td>BE/FR</td><td>CY/MT</td><td>IT/PT</td></tr><tr><td>Cat.</td><td>II 2H3BP</td><td>II 2E+3+</td><td>I 3BP</td><td>II 2H3+</td></tr><tr><td>Pr(mbar)</td><td>25-50</td><td>20/25-28-30/37</td><td>30</td><td>20-30/37</td></tr><tr><td></td><td colspan="4">DNF/ISE/CZ/SKE/IT/SH/ROBG</td></tr><tr><td>Cat.</td><td>II 2H3BP</td><td>II 2H3BP</td><td>II 2ELL3BP</td><td>II 2H3+</td></tr><tr><td>Pr(mbar)</td><td>20-30</td><td>20-30</td><td>20-50</td><td>20-28/37</td></tr></table>		HU	BE/FR	CY/MT	IT/PT	Cat.	II 2H3BP	II 2E+3+	I 3BP	II 2H3+	Pr(mbar)	25-50	20/25-28-30/37	30	20-30/37		DNF/ISE/CZ/SKE/IT/SH/ROBG				Cat.	II 2H3BP	II 2H3BP	II 2ELL3BP	II 2H3+	Pr(mbar)	20-30	20-30	20-50	20-28/37	<table><tr><td></td><td>RU</td></tr></table>		RU															
	HU	BE/FR	CY/MT	IT/PT																																													
Cat.	II 2H3BP	II 2E+3+	I 3BP	II 2H3+																																													
Pr(mbar)	25-50	20/25-28-30/37	30	20-30/37																																													
	DNF/ISE/CZ/SKE/IT/SH/ROBG																																																
Cat.	II 2H3BP	II 2H3BP	II 2ELL3BP	II 2H3+																																													
Pr(mbar)	20-30	20-30	20-50	20-28/37																																													
	RU																																																

PCP615B90E	HSE-S6F4030	7,50	0,00	0,715	0,831	544	535	0,8 W	220-240 V~	50/60 HZ
PCP615M90E	HSE-S6F4030	7,50	0,00	0,715	0,831	544	535	0,8 W	220-240 V~	50/60 HZ
PCP616B80E	HSE-S6F4030	7,50	0,00	0,715	0,831	544	535	0,8 W	220-240 V~	50/60 HZ
PCP616B90E	HSE-S6F4030	7,50	0,00	0,715	0,831	544	535	0,8 W	220-240 V~	50/60 HZ
PCP616M90E	HSE-S6F4030	7,50	0,00	0,715	0,831	544	535	0,8 W	220-240 V~	50/60 HZ
PCQ715B80E	HSE-S7F4V30	11,50	0,00	1,096	1,275	835	821	0,8 W	220-240 V~	50/60 HZ
PCQ715B90E	HSE-S7F4V30	11,50	0,00	1,096	1,275	835	821	0,8 W	220-240 V~	50/60 HZ
PCQ715M90E	HSE-S7F4V30	11,50	0,00	1,096	1,275	835	821	0,8 W	220-240 V~	50/60 HZ
PCQ716B80E	HSE-S7F4V30	11,50	0,00	1,096	1,275	835	821	0,8 W	220-240 V~	50/60 HZ
PCR715B90E	HSE-S7F4W30	12,10	12,50	1,191	1,386	878	864	0,8 W	220-240 V~	50/60 HZ
PCR715F90E	HSE-S7F4W3F	12,10	12,50	1,191	1,386	878	864	3,00 W	220-240 V~	50/60 HZ
PCR715M90E	HSE-S7F4W30	12,10	12,50	1,191	1,386	878	864	0,8 W	220-240 V~	50/60 HZ
PCR715T90E	HSE-S7F4W3M	12,10	12,50	1,191	1,386	878	864	3,00 W	220-240 V~	50/60 HZ
PCS815B90E	HSE-S7F4L30	12,10	12,50	1,191	1,386	878	864	0,8 W	220-240 V~	50/60 HZ
PCS815M90E	HSE-S7F4L30	12,10	12,50	1,191	1,386	878	864	0,8 W	220-240 V~	50/60 HZ
PCX815B90E	HSE-S7F3G30	9,45	0,00	0,901	1,048	686	674	0,8 W	220-240 V~	50/60 HZ
PCY615B80E	HSE-S6F3E30	5,75	0,00	0,548	0,637	417	410	1500 W	220-240 V~	50/60 HZ
T22S16N0	HSE-S6F2V30	8,00	0,00	0,762	0,887	581	571	0,8 W	220-240 V~	50/60 HZ
T22S36N0	HSE-S6F4030	7,50	0,00	0,715	0,831	544	535	0,8 W	220-240 V~	50/60 HZ
T22S36N0GB	HSE-S6F4030	7,50	0,00	0,715	0,831	544	535	0,8 W	220-240 V~	50/60 HZ
T22S36S0	HSE-S6F4030	7,50	0,00	0,715	0,831	544	535	0,8 W	220-240 V~	50/60 HZ
T22S36W0	HSE-S6F4030	7,50	0,00	0,715	0,831	544	535	0,8 W	220-240 V~	50/60 HZ
T22S46N0	HSE-S6F3W30	9,05	0,00	0,862	1,003	657	646	0,8 W	220-240 V~	50/60 HZ
T23R46N0	HSE-S6F3W3H	9,05	0,00	0,862	1,003	657	646	3,00 W	220-240 V~	50/60 HZ
T23S36N0	HSE-S6F4030	7,50	0,00	0,715	0,831	544	535	0,8 W	220-240 V~	50/60 HZ
T23S36N0GB	HSE-S6F4030	7,50	0,00	0,715	0,831	544	535	0,8 W	220-240 V~	50/60 HZ
T25S56N0	HSE-S7F4V30	11,50	0,00	1,096	1,275	835	821	0,8 W	220-240 V~	50/60 HZ
T25S56N0GB	HSE-S7F4V30	11,50	0,00	1,096	1,275	835	821	0,8 W	220-240 V~	50/60 HZ
T25S56S0	HSE-S7F4V30	11,50	0,00	1,096	1,275	835	821	0,8 W	220-240 V~	50/60 HZ
T25S56W0	HSE-S7F4V30	11,50	0,00	1,096	1,275	835	821	0,8 W	220-240 V~	50/60 HZ
T25S86N0	HSE-S7F4L30	12,10	12,50	1,191	1,386	878	864	0,8 W	220-240 V~	50/60 HZ
T26F66N0	HSE-S7F4W3F	12,10	12,50	1,191	1,386	878	864	3,00 W	220-240 V~	50/60 HZ
T26R66N0	HSE-S7F4W3H	12,10	12,50	1,191	1,386	878	864	3,00 W	220-240 V~	50/60 HZ
T26R86N0	HSE-S7F4L3H	12,10	12,50	1,191	1,386	878	864	3,00 W	220-240 V~	50/60 HZ
T26S56N0	HSE-S7F4V30	11,50	0,00	1,096	1,275	835	821	0,8 W	220-240 V~	50/60 HZ
VVK26G3251	HSE-S6F4030	7,50	0,00	0,715	0,831	544	535	0,8 W	220-240 V~	50/60 HZ
T23S36N0RU	HSE-S6F4030	7,50	0,00	0,715	0,831	544	535	0,8 W	220-240 V~	50/60 HZ
EC845SF90D	HSE-S7F4L3F	12,10	12,50	1,191	1,386	878	864	3,00 W	220-240 V~	50/60 HZ
EC645PB80Q	HSE-S6F4030	7,50	0,00	0,715	0,831	544	535	0,8 W	220-240 V~	50/60 HZ
EC745QB80Q	HSE-S7F4V30	11,50	0,00	1,096	1,275	835	821	0,8 W	220-240 V~	50/60 HZ



	GAS	mbar		Qn (Kw)	m3/h	g/h		Qr (kW)
	G20	20	72	1,00	0,095	-	27	≤ 0,33
	G20	25	68	1,00	0,095	-	27	≤ 0,33
	G25	20	73	1,00	0,111	-	27	≤ 0,33
	G25	25	72	1,00	0,111	-	27	≤ 0,33
	G30	29	50	1,00	-	73	27	≤ 0,33
	G30	50	43	1,00	-	73	24	≤ 0,33
	G31	37	50	1,00	-	71	27	≤ 0,33
	G20	20	100	1,75	0,167	-	30	≤ 0,35
	G20	25	91	1,75	0,167	-	30	≤ 0,35
	G25	20	100	1,75	0,194	-	30	≤ 0,35
	G25	25	98	1,75	0,194	-	30	≤ 0,35
	G30	29	67	1,75	-	127	30	≤ 0,41
	G30	50	58	1,75	-	127	26	≤ 0,41
	G31	37	67	1,75	-	125	30	≤ 0,41
	G20	20	115	3,00	0,286	-	39	≤ 0,50
	G20	25	110	3,00	0,286	-	39	≤ 0,50
	G25	20	132	3,00	0,333	-	39	≤ 0,50
	G25	25	128	3,00	0,333	-	39	≤ 0,50
	G30	29	85	3,00	-	218	39	≤ 0,60
	G30	50	74	3,00	-	218	33	≤ 0,60
	G31	37	85	3,00	-	214	39	≤ 0,60
	G20	20	134	3,30	0,314	-	55	≤ 1,55
	G20	25	125	3,30	0,314	-	55	≤ 1,55
	G25	20	142	3,30	0,366	-	55	≤ 1,55
	G25	25	136	3,30	0,366	-	55	≤ 1,55
	G30	29	91	3,30	-	240	55	≤ 1,55
	G30	50	83	3,30	-	240	53	≤ 1,55
	G31	37	91	3,30	-	236	55	≤ 1,55
	G20	20	145	4,00	0,381	-	55	≤ 1,55
	G20	25	137	4,00	0,381	-	55	≤ 1,55
	G25	20	153	4,00	0,443	-	55	≤ 1,55
	G25	25	148	4,00	0,443	-	55	≤ 1,55
	G30	29	100	4,00	-	290	55	≤ 1,55
	G30	50	91	4,00	-	290	53	≤ 1,55
	G31	37	100	4,00	-	285	55	≤ 1,55
	G20	20	115	5,00	0,476	-	-	-
	G20	20	70	-	-	-	27	≤ 0,30
	G20	25	106	5,00	0,476	-	-	-
	G20	25	65	-	-	-	27	≤ 0,30
	G25	20	128	5,00	0,554	-	-	-
	G25	20	74	-	-	-	27	≤ 0,30
	G25	25	117	5,00	0,554	-	-	-
	G25	25	71	-	-	-	27	≤ 0,30
	G30	29	71	4,60	-	334	-	-
	G30	29	46	-	-	-	27	≤ 0,30
	G30	50	63	4,60	-	334	-	-
	G30	50	41	-	-	-	25	≤ 0,30
	G31	37	71	4,60	-	328	-	-
	G31	37	46	-	-	-	27	≤ 0,30
	G20	20	118	2,70	0,257	-	53	≤ 1,25
	G20	25	112	2,70	0,257	-	53	≤ 1,25
	G25	20	129	2,70	0,299	-	53	≤ 1,25
	G25	25	121	2,70	0,299	-	53	≤ 1,25
	G30	29	81	2,70	-	196	53	≤ 1,25
	G30	50	76	2,70	-	196	49	≤ 1,25
	G31	37	81	2,70	-	193	53	≤ 1,25



	G20/20	G20/25	G25/20	G25/25	G30/29	G30/50	G31/37
G20/20		D	D	D	A	C	A
G20/25	D		D	D	A	C	A
G25/20	D	D		D	A	C	A
G25/25	D	D	D		A	C	A
G30/29	B	B	B	B		C	D
G30/50	C	C	C	C	C		C
G31/37	B	B	B	B	D	C	